

本学の節電目標と節電量の目安

1 ピーク時電力の節電目標

⇒昨年度7～9月期の使用最大電力の15%以上とする。

(単位：kw)

施設名	昨年のピーク時電力 (A)	今年のピーク時電力の目標 (A×0.85以下)
滝沢キャンパス (地域連携棟除く)	1,829	1,554以下
地域連携棟	123	104以下
宮古短期大学(汐風寮含む)	175	148以下
ひめかみ寮	16	14以下
合計	2,143	1,821以下

※「滝沢キャンパス(地域連携棟除く)」の「昨年のピーク時電力(A)」は、東北電力からの買電(847kw)と自家発電分(982kw)の合計値であること。

2 使用電力量の節電目標

⇒昨年度7～9月期の使用電力量(合計値)の10%以上とする。

当面、7月の1日当たり使用電力量の目標(目安)は、次のとおり。(単位：kwh)

施設名	昨年7月の1日平均使用電力量 (A)	本年7月の1日当たり 使用電力量の目標 (A×0.9以下)	
滝沢キャンパス (地域連携棟除く)	エネルギーセンター棟	5,058	4,552以下
	共通講義棟(本部棟含む)	1,259	1,133以下
	総合政策学部棟(共通棟A含む)	802	721以下
	ソフトウェア学部A棟(共通棟B含む)	2,265	2,038以下
	ソフトウェア学部B棟	1,568	1,411以下
	盛岡短期大学部棟(共通棟C含む)	905	814以下
	看護学部棟(共通棟D含む)	946	851以下
	社会福祉学部棟(共通棟E含む)	1,109	998以下
	メディアセンターAB棟	2,436	2,192以下
	学生ホール棟(体育館、プール含む)	2,210	1,989以下
	体育倉庫	94	84以下
計	18,655	16,789以下	
地域連携棟	1,046	941以下	
宮古短期大学部(汐風寮含む)	1,415	1,273以下	
ひめかみ寮	157	141以下	
合計	21,273	19,145以下	

本学の節電目標と節電量の目安

1 ピーク時電力の節電目標

⇒昨年度7～9月期の使用最大電力の15%以上とする。

(単位：kw)

施設名	昨年のピーク時電力 (A)	今年のピーク時電力の目標 (A×0.85以下)
滝沢キャンパス (地域連携棟除く)	1,829	1,554以下
地域連携棟	123	104以下
宮古短期大学(汐風寮含む)	175	148以下
ひめかみ寮	16	14以下
合計	2,143	1,821以下

※「滝沢キャンパス(地域連携棟除く)」の「昨年のピーク時電力(A)」は、東北電力からの買電(847kw)と自家発電分(982kw)の合計値であること。

2 使用電力量の節電目標

⇒昨年度7～9月期の使用電力量(合計値)の10%以上とする。

8月の1日当たり使用電力量の目標(目安)は、次のとおり。(単位：kwh)

施設名	昨年8月の1日平均使用電力量 (A)	本年8月の1日当たり 使用電力量の目標 (A×0.9以下)	
滝沢キャンパス (地域連携棟除く)	エネルギーセンター棟	5,120	4,608以下
	共通講義棟(本部棟含む)	960	864以下
	総合政策学部棟(共通棟A含む)	652	586以下
	ソフトウェア学部A棟(共通棟B含む)	1,943	1,748以下
	ソフトウェア学部B棟	1,290	1,161以下
	盛岡短期大学部棟(共通棟C含む)	777	699以下
	看護学部棟(共通棟D含む)	820	738以下
	社会福祉学部棟(共通棟E含む)	1,121	1,008以下
	メディアセンターAB棟	2,117	1,905以下
	学生ホール棟(体育館、プール含む)	1,738	1,564以下
	体育倉庫	64	57以下
計	16,607	14,946以下	
地域連携棟	1,127	1,014以下	
宮古短期大学部(汐風寮含む)	1,541	1,386以下	
ひめかみ寮	157	141以下	
合計	19,432	17,488以下	

本学の節電目標と節電量の目安

1 ピーク時電力の節電目標

⇒昨年度7～9月期の使用最大電力の15%以上とする。 (単位：kw)

施設名	昨年のピーク時電力 (A)	今年のピーク時電力の目標 (A×0.85以下)
滝沢キャンパス (地域連携棟除く)	1,829	1,554以下
地域連携棟	123	104以下
宮古短期大学 (汐風寮含む)	175	148以下
ひめかみ寮	16	14以下
合計	2,143	1,821以下

※「滝沢キャンパス (地域連携棟除く)」の「昨年のピーク時電力 (A)」は、東北電力からの買電 (847kw) と自家発電分 (982kw) の合計値であること。

2 使用電力量の節電目標

⇒昨年度7～9月期の使用電力量 (合計値) の10%以上とする。
9月の1日当たり使用電力量の目標 (目安) は、次のとおり。 (単位：kwh)

施設名	昨年9月の1日平均使用電力量 (A)	本年9月の1日当たり使用電力量の目標 (A×0.9以下)	
滝沢キャンパス (地域連携棟除く)	エネルギーセンター棟	4,752	4,276以下
	共通講義棟 (本部棟含む)	971	873以下
	総合政策学部棟 (共通棟A含む)	655	589以下
	ソフトウェア学部A棟 (共通棟B含む)	1,559	1,403以下
	ソフトウェア学部B棟	1,139	1,025以下
	盛岡短期大学部棟 (共通棟C含む)	743	668以下
	看護学部棟 (共通棟D含む)	774	696以下
	社会福祉学部棟 (共通棟E含む)	895	805以下
	メディアセンターAB棟	1,791	1,611以下
	学生ホール棟 (体育館、プール含む)	1703	1,532以下
	体育倉庫	82	73以下
計	15,067	13,560以下	
地域連携棟	841	756以下	
宮古短期大学部 (汐風寮含む)	1,148	1,033以下	
ひめかみ寮	148	133以下	
合計	17,204	15,483以下	