






改修後 平面図（看護実習室）S=1:100（A3）

特記事項		
・特記なき配管配線は、下記による。		
―――	EM-EEF2.0-3C(1E)	保護管(PF22)
・ケーブル上下部分は、適合PF管にて保護とする。		
・凡例		
ⓔ _{1ET}	：埋込コンセント 2P15A×1ET付	樹脂プレート共
ⓔ _{2E}	：埋込コンセント 2P15A×2E付	樹脂プレート共
ⓔ _{2EET}	：埋込コンセント 2P15A×2E・ET付	樹脂プレート共
ⓔ _{2EH}	：医用埋込接地コンセント(2EH)・接地端子(2H) 複合アウトレット	樹脂プレート共
ⓐ _{2E}	：埋込コンセント 2P15A×2E付 抜け止め形	樹脂プレート共

コンセント参考姿図									
㊦ _{1ET}	フルカラー埋込 アースターミナル付コンセント	㊦ _{2E}	フルカラー埋込 接地ダブルコンセント	㊦ _{2EET}	フルカラー埋込アースターミナル付 接地ダブルコンセント	㊦ _{2EH}	フルカラー埋込 医用アース付ダブルコンセント フルカラー埋込 医用アースターミナル	㊦ _{2E}	フルカラー埋込 抜け止め接地ダブルコンセント
									
定 格 15A 125V AC		定 格 15A 125V AC		定 格 15A 125V AC		定 格 15A 125V AC		定 格 15A 125V AC	