



EM-GT22a E5.5a (G228) 10P3室外機電源
 EM-GT22a E5.5a (G228) 10P4室外機電源
 EM-GT14a E3.5a (G278) ACP26B室外機電源

EM-GT38a E6a (G236) 10P1室外機電源
 EM-GT22a E5.5a (G228) 10P2室外機電源
 EM-GT14a E3.5a (G278) ACP11室外機電源
 EM-GT14a E3.5a (G278) ACP12室外機電源
 EM-GT14a E3.5a (G278) ACP26A室外機電源

特記事項

1. 改修において更新する空調機(屋内機、屋外機)電源配線の離線及び再接続は本工事とする。
2. 改修において機器更新に伴い新規配線と入替になる既存屋外機電源配線は離線し廃棄処理後、残置とする。
3. 改修において未使用となる既存屋内機補助ヒーター配線は離線し廃棄処理後、残置とする。
4. ケーブル配線において防火区画貫通箇所及び令114条区画貫通部分は国土交通S大臣認定工法による防火処置を施す事

2階平面図 1 / 100

設計番号	工事名	検図	担当	特記	図面名	縮尺	図面番号
R 4年 6月	令和4年度 公立大学法人岩手県立大学 地連棟エアコン更新工事				電気設備 改修 動力・電灯設備 2階平面図	1/100	E-03
	公立大学法人 岩手県立大学						