

対象施設一覧

No.	対象施設	備考
(1)	本部棟	
(2)	共通講義棟	
(3)	講堂	
(4)	総合政策学部	
(5)	ソフトウェア情報学部A棟	
(6)	ソフトウェア情報学部B棟	
(7)	学生ホール棟	
(8)	体育館	
(9)	メディアセンターA棟	
(10)	メディアセンターB棟	
(11)	社会福祉学部棟	
(12)	看護学部棟	
(13)	短期大学部棟	
(14)	地域連携棟	
(15)	共通棟ABCDE	
(16)	廊下	
(17)	ラグビー場	
(18)	テニスコート	
(19)	エネルギーセンター	
(20)	浄化槽	
(21)	弓道場	

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(1) 本部棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	1F	正面軒下	ダウンライト	4	器具交換	D-4
2	1F	正面軒下	FLR40形蛍光灯	20	配線変更・ランプ交換	A-1
3	1F	風除室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
4	1F	エントランス	ダウンライト	12	器具交換	D-4
5	1F	エントランス	リニューアルプレート	12	-	-
6	1F	エントランス	ダウンライト	13	器具交換	D-4
7	1F	エントランス	FLR40形蛍光灯	40	配線変更・ランプ交換	A-1
8	1F	エントランス吹き抜け	ダウンライト	4	器具交換	D-2
9	1F	エントランス吹き抜け	リニューアルプレート	4	-	-
10	1F	学生支援室. 教育支援室	FLR40形蛍光灯	76	配線変更・ランプ交換	A-1
11	1F	学生支援室. 教育支援室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
12	1F	応接室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
13	1F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
14	1F	キャリアセンター	FLR40形蛍光灯	42	配線変更・ランプ交換	A-1
15	1F	キャリアセンター	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
16	1F	キャリアセンター	ダウンライト	4	器具交換	D-4
17	1F	キャリアセンター	リニューアルプレート	4	-	-
18	1F	学生支援本部長室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
19	1F	学生支援本部長室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
20	1F	学生支援本部長室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
21	1F	学生支援本部長室	リニューアルプレート	4	-	-
22	1F	教育支援本部室長	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
23	1F	手術室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
24	1F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
25	1F	学生支援本部室横	ダウンライト	2	器具交換	D-4
26	1F	学生支援本部室横	リニューアルプレート	2	-	-
27	1F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
28	1F	男子トイレEPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
29	1F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
30	1F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
31	1F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-3
32	1F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
33	1F	給湯室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
34	1F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
35	1F	職員玄関	ダウンライト	1	器具交換	D-4
36	1F	職員玄関	リニューアルプレート	1	-	-
37	1F	職員玄関	ダウンライト	1	器具交換	D-4
38	1F	守衛室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
39	1F	男子更衣室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
40	1F	サーバー室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
41	1F	女子更衣室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
42	1F	休憩室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
43	1F	キャリアセンター相談室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
44	1F	副学長室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
45	1F	倉庫1	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
46	1F	倉庫1前EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
47	1F	廊下	ダウンライト	14	器具交換	D-4
48	1F	廊下	ダウンライト	17	器具交換	D-4
49	1F	廊下	リニューアルプレート	17	-	-
50	1F	共同講入口	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
51	2F	総務室	FLR40形蛍光灯	76	配線変更・ランプ交換	A-1
52	2F	応接室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
53	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
54	2F	健康サポートセンター	FLR40形蛍光灯	20	配線変更・ランプ交換	A-1
55	2F	健康サポートセンター	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
56	2F	カウンセリング室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
57	2F	健康サポートセンター	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
58	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
59	2F	女子更衣室	ダウンライト	3	器具交換	D-4
60	2F	女子更衣室	リニューアルプレート	3	-	-
61	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
62	2F	男子トイレEPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
63	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
64	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
65	2F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-3
66	2F	給湯室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
67	2F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
68	2F	相談室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1

69	2F	会議室1	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
70	2F	会議室2	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
71	2F	倉庫2	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
72	2F	入試課物品庫	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
73	2F	教育支援室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
74	2F	副学長室	ダウンライト	5	器具交換	D-4
75	2F	副学長室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
76	2F	エレベーター前	ダウンライト	9	器具交換	D-4
77	2F	エレベーター前	ダウンライト	21	器具交換	D-4
78	2F	エレベーター前	リニューアルプレート	21	-	-
79	2F	会議室1	FLR40形蛍光灯	32	配線変更・ランプ交換	A-1
80	2F	廊下	ダウンライト	37	器具交換	D-4
81	2F	廊下	リニューアルプレート	37	-	-
82	3F	秘書室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
83	3F	秘書室横クローゼット	ダウンライト	1	器具交換	D-4
84	3F	給湯室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
85	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
86	3F	宮古短大部控室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
87	3F	副学長室	ダウンライト	5	器具交換	D-4
88	3F	副学長室	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
89	3F	理事長室	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
90	3F	理事長室	ダウンライト	6	器具交換	D-4
91	3F	学長室	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
92	3F	学長室横休憩室	ダウンライト	6	器具交換	D-4
93	3F	学長室横休憩室	電球60W	2	ランプ交換	H-2
94	3F	学長室横休憩室	電球60W	2	ランプ交換	H-1
95	3F	特別応接室	ダウンライト	6	器具交換	D-4
96	3F	特別応接室	FLR40形蛍光灯	20	配線変更・ランプ交換	A-1
97	3F	控室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
98	3F	特別会議室	FLR40形蛍光灯	48	配線変更・ランプ交換	A-1
99	3F	特別会議室	ダウンライト	16	器具交換	D-5
100	3F	特別会議室	リニューアルプレート	16	-	-
101	3F	大会議室	FLR40形蛍光灯	80	配線変更・ランプ交換	A-1
102	3F	大会議室	ダウンライト	12	器具交換	D-5
103	3F	大会議室	リニューアルプレート	12	-	-
104	3F	大会議室横倉庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
105	3F	展示室	ダウンライト	23	器具交換	D-4
106	3F	展示室	リニューアルプレート	23	-	-
107	3F	展示室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
108	3F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
109	3F	男子トイレEPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
110	3F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
111	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
112	3F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-3
113	3F	給湯室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
114	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
115	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
116	3F	倉庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
117	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
118	3F	エントランス（廊下）	ダウンライト	4	器具交換	D-4
119	3F	エントランス（廊下）	ダウンライト	52	器具交換	D-4
120	3F	エントランス（廊下）	リニューアルプレート	52	-	-
121	3F	（廊下）	FLR40形蛍光灯	22	配線変更・ランプ交換	A-1
122	3F	エントランス	ダウンライト	20	器具交換	D-5
123	3F	廊下	ダウンライト	1	器具交換	D-4
124	3F	廊下	リニューアルプレート	1	-	-
125	3F	B階段	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
126	3F	B階段	階段灯	4	器具交換	L
127	4F	ファンルーム	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
128	4F	EV機械室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
129	屋上	屋上	投光器	1	器具交換	G-4
130	本部棟横車庫	休憩室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
131		休憩室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
132		車庫	FLR40形蛍光灯	13	配線変更・ランプ交換	A-1
133		外壁	投光器	1	器具交換	G-4
134		軒下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
				1,397		

別紙

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(2) 共通講義棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	1F	エントランスホール	ダウンライト	17	器具交換	D-4
2	1F	エントランスホール	ダウンライト	65	器具交換	D-4
3	1F	エントランスホール	リニューアルプレート	65	-	-
4	1F	エントランスホール	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
5	1F	エントランスホール	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
6	1F	エントランスホール	ダウンライト	2	器具交換	D-4
7	1F	エントランスホール	リニューアルプレート	2	-	-
8	1F	エントランスホール	FLR40形蛍光灯	90	配線変更・ランプ交換	A-1
9	1F	エントランスホール 吹掛	ダウンライト	12	器具交換	D-2
10	1F	エントランスホール 吹掛	リニューアルプレート	12	-	-
11	1F	女子WC	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
12	1F	女子WC	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
13	1F	女子WC	ダウンライト	1	器具交換	D-4
14	1F	男子WC	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	A-1
15	1F	男子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
16	1F	男子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
17	1F	男子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
18	1F	男子WC PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
19	1F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
20	1F	多目的WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
21	1F	電気室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
22	1F	電気室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
23	1F	電気室 EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
24	1F	101 講義室	FLR40形蛍光灯	80	配線変更・ランプ交換	A-1
25	1F	101 講義室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
26	1F	101 講義室	ダウンライト	10	器具交換	D-5
27	1F	101 講義室	リニューアルプレート	10	-	-
28	1F	高等教育推進センター 事務室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
29	1F	高等教育推進センター 事務室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
30	1F	高等教育推進センター 事務室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
31	1F	高等教育推進センター 事務室	リニューアルプレート	4	-	-
32	1F	高等教育推進センター 非常勤講師室・共同研究	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
33	1F	高等教育推進センター 非常勤講師室・共同研究	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
34	1F	高等教育推進センター 非常勤講師室・共同研究	ダウンライト	4	器具交換	D-5
35	1F	高等教育推進センター 非常勤講師室・共同研究	リニューアルプレート	4	-	-
36	1F	高等教育推進センター 会議室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
37	1F	高等教育推進センター 会議室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
38	1F	高等教育推進センター 会議室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
39	1F	高等教育推進センター 会議室	リニューアルプレート	4	-	-
40	1F	105横AC室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
41	1F	105 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
42	1F	105 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
43	1F	105 講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
44	1F	105 講義室	リニューアルプレート	6	-	-
45	1F	106 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
46	1F	106 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
47	1F	106 講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
48	1F	106 講義室	リニューアルプレート	6	-	-
49	1F	107 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
50	1F	107 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
51	1F	107 講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
52	1F	107 講義室	リニューアルプレート	6	-	-
53	1F	108 講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
54	1F	108 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
55	1F	108 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
56	1F	108 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
57	1F	109 講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
58	1F	109 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
59	1F	109 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
60	1F	109 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
61	1F	男子WC横EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
62	1F	男子WC	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
63	1F	男子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
64	1F	男子WC	ダウンライト	1	器具交換	D-4
65	1F	男子WC PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
66	1F	女子WC	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
67	1F	女子WC	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
68	1F	女子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
69	1F	倉庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
70	1F	風除室横AC	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
71	1F	風除室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
72	1F	風除室	リニューアルプレート	4	-	-
73	1F	廊下	FLR40形蛍光灯	125	配線変更・ランプ交換	A-1
74	1F	廊下	ダウンライト	12	器具交換	D-4
75	1F	廊下	リニューアルプレート	12	-	-
76	2F	EV前ホール	ダウンライト	18	器具交換	D-4

77	2F	EV前ホール	ダウンライト	26	器具交換	D-4
78	2F	EV前ホール	リニューアルプレート	26	-	-
79	2F	EV前ホール	FLR40形蛍光灯	90	配線変更・ランプ交換	A-1
80	2F	EV前ホール	ダウンライト	2	器具交換	D-5
81	2F	EV前ホール	リニューアルプレート	2	-	-
82	2F	本部棟側EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
83	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
84	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
85	2F	女子WC	ダウンライト	1	器具交換	D-4
86	2F	男子WC	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	A-1
87	2F	男子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
88	2F	男子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
89	2F	男子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
90	2F	男子WC PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
91	2F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
92	2F	多目的WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
93	2F	201 講義室	FLR40形蛍光灯	80	配線変更・ランプ交換	A-1
94	2F	201 講義室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
95	2F	201 講義室	ダウンライト	10	器具交換	D-5
96	2F	201 講義室	リニューアルプレート	10	-	-
97	2F	202 講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
98	2F	202 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
99	2F	202 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
100	2F	203 講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
101	2F	203 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
102	2F	203 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
103	2F	203 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
104	2F	204 講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
105	2F	204 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
106	2F	204 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
107	2F	204 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
108	2F	205横EPS	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
109	2F	205 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
110	2F	205 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
111	2F	205 講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
112	2F	205 講義室	リニューアルプレート	6	-	-
113	2F	206 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
114	2F	206 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
115	2F	206 講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
116	2F	206 講義室	リニューアルプレート	6	-	-
117	2F	207横EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
118	2F	207 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
119	2F	207 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
120	2F	207 講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
121	2F	207 講義室	リニューアルプレート	6	-	-
122	2F	208 講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
123	2F	208 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
124	2F	208 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
125	2F	208 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
126	2F	209横SK	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
127	2F	209 講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
128	2F	209 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
129	2F	209 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
130	2F	209 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
131	2F	男子WC横EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
132	2F	男子WC	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
133	2F	男子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
134	2F	男子WC	ダウンライト	1	器具交換	D-4
135	2F	男子WC PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
136	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
137	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
138	2F	女子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
139	2F	倉庫	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
140	2F	倉庫	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
141	2F	倉庫奥EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
142	2F	廊下	FLR40形蛍光灯	125	配線変更・ランプ交換	A-1
143	2F	廊下	ダウンライト	14	器具交換	D-4
144	2F	廊下	リニューアルプレート	14	-	-
145	3F	ラウンジ・ロビー	ダウンライト	21	器具交換	D-4
146	3F	ラウンジ・ロビー	ダウンライト	32	器具交換	D-4
147	3F	ラウンジ・ロビー	リニューアルプレート	32	-	-
148	3F	ラウンジ・ロビー	ダウンライト	9	器具交換	D-2
149	3F	本部棟側AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
150	3F	本部棟側AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
151	3F	本部棟側EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
152	3F	女子WC	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
153	3F	女子WC	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
154	3F	女子WC	ダウンライト	1	器具交換	D-4
155	3F	男子WC	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	A-1
156	3F	男子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1

157	3F	男子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
158	3F	男子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
159	3F	男子WC PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
160	3F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
161	3F	多目的WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
162	3F	301 講義室	FLR40形蛍光灯	80	配線変更・ランプ交換	A-1
163	3F	301 講義室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
164	3F	301 講義室	ダウンライト	10	器具交換	D-5
165	3F	301 講義室	リニューアルプレート	10	-	-
166	3F	302 講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
167	3F	302 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
168	3F	302 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
169	3F	302 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
170	3F	303 講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
171	3F	303 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
172	3F	303 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
173	3F	303 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
174	3F	304 講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
175	3F	304 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
176	3F	304 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
177	3F	304 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
178	3F	305横AC	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
179	3F	305 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
180	3F	305 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
181	3F	305 講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
182	3F	305 講義室	リニューアルプレート	6	-	-
183	3F	306 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
184	3F	306 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
185	3F	306 講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
186	3F	306 講義室	リニューアルプレート	6	-	-
187	3F	307横EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
188	3F	307 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
189	3F	307 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
190	3F	307 講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
191	3F	307 講義室	リニューアルプレート	6	-	-
192	3F	308 講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
193	3F	308 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
194	3F	308 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
195	3F	308 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
196	3F	309横AC	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
197	3F	309 講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
198	3F	309 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
199	3F	309 講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
200	3F	309 講義室	リニューアルプレート	4	-	-
201	3F	男子WC横EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
202	3F	男子WC	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
203	3F	男子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
204	3F	男子WC	ダウンライト	1	器具交換	D-4
205	3F	男子WC PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
206	3F	女子WC	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
207	3F	女子WC	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
208	3F	女子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
209	3F	倉庫	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	A-1
210	3F	廊下	FLR40形蛍光灯	125	配線変更・ランプ交換	A-1
211	3F	廊下	ダウンライト	14	器具交換	D-4
212	3F	廊下	リニューアルプレート	14	-	-
213	4F	倉庫	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
214	4F	倉庫	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
215	4F	倉庫奥EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
216	4F	メンテナンス通路	FLR40形蛍光灯	7	配線変更・ランプ交換	A-1
217	4F	メンテナンス通路	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
218	4F	EV機械室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
219	4F	フォロースポット室	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
220	4F	ビスタルーム	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	A-1
221	4F	ビスタルーム	ダウンライト	15	器具交換	D-4
222		階段A	階段灯	9	器具交換	L
223		階段B	ダウンライト	5	器具交換	D-4
224		階段B	ダウンライト	6	器具交換	D-4
225		階段B	リニューアルプレート	6	-	-
226		階段C	ダウンライト	10	器具交換	D-4
227		階段C	リニューアルプレート	10	-	-
228		階段D	ダウンライト	12	器具交換	D-4
229		階段D	リニューアルプレート	12	-	-
				2, 646		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(3) 講堂

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	1F	入口	ダウンライト	4	器具交換	D-4
2	1F	入口	リニューアルプレート	4	-	-
3	1F	入口	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
4	1F	入口	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
5	1F	講堂横通路①	ダウンライト	11	器具交換	D-4
6	1F	講堂横通路①	リニューアルプレート	11	-	-
7	1F	講堂横通路①	ダウンライト	3	器具交換	D-4
8	1F	講堂横通路②	ダウンライト	10	器具交換	D-4
9	1F	講堂横通路②	リニューアルプレート	10	-	-
10	1F	入口横倉庫	ダウンライト	3	器具交換	D-4
11	1F	ステージ裏	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
12	1F	ステージ裏	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
13	1F	ステージ裏	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
14	1F	ステージ裏	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
15	1F	ステージ	対象外	14	-	-
16	1F	ステージ	対象外	68	-	-
17	1F	講堂	ダウンライト	3	器具交換	D-2
18	1F	講堂	リニューアルプレート	3	-	-
19	1F	講堂	ダウンライト	3	器具交換	D-2
20	1F	講堂	リニューアルプレート	3	-	-
21	1～2F	講堂	ダウンライト	14	器具交換	D-2
22	1～2F	講堂	リニューアルプレート	14	-	-
23	1～2F	講堂	ダウンライト	14	器具交換	D-2
24	1～2F	講堂	リニューアルプレート	14	-	-
25	3F	入口	ダウンライト	6	器具交換	D-4
26	3F	入口	リニューアルプレート	6	-	-
27	3F	入口	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
28	3F	講堂	ダウンライト	12	器具交換	D-2
29	3F	講堂	リニューアルプレート	12	-	-
30	3F	講堂	ダウンライト	12	器具交換	D-2
31	3F	講堂	リニューアルプレート	12	-	-
32	3F	講堂 間接照明	FLR40形蛍光灯	26	配線変更・ランプ交換	A-1
				315		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(4) 総合政策学部

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	1F	資料室①	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
2	1F	アクティブラーニングルーム	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
3	1F	アクティブラーニングルーム	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
4	1F	アクティブラーニングルーム	ダウンライト	4	器具交換	D-5
5	1F	アクティブラーニングルーム	リニューアルプレート	4	-	-
6	1F	102 講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
7	1F	102 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
8	1F	102 講義室	電球60W	6	ランプ交換	H-1
9	1F	103 講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
10	1F	103 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
11	1F	103 講義室	電球60W	4	ランプ交換	H-1
12	1F	104 講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
13	1F	104 講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
14	1F	104 講義室	電球60W	4	ランプ交換	H-1
15	1F	101 演習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
16	1F	102 演習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
17	1F	総合政策学部 学生会室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
18	1F	104 演習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
19	1F	資料室②	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
20	1F	105 演習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
21	1F	資料室③	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
22	1F	学生コンピュータ室①	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
23	1F	学生コンピュータ室②	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
24	1F	学生研究室①	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
25	1F	学生研究室②	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
26	1F	EPS (多目的WC横)	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
27	1F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
28	1F	女子WC①	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
29	1F	女子WC①	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
30	1F	女子WC①	ダウンライト	2	器具交換	D-4
31	1F	男子WC①	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
32	1F	男子WC①	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
33	1F	男子WC①	ダウンライト	1	器具交換	D-4
34	1F	男子WC① PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
35	1F	AC室 (男子WC①横)	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
36	1F	環境情報分析室①	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
37	1F	環境調査実習室①	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
38	1F	環境調査実習準備室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
39	1F	環境調査実習室②	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
40	1F	環境情報分析室②	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
41	1F	理化学実験研究室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
42	1F	資料室④	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
43	1F	環境資料分析室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
44	1F	倉庫 (女子WC②横)	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
45	1F	倉庫奥EPS (女子WC②横)	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
46	1F	女子WC②	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
47	1F	女子WC②	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
48	1F	女子WC②	ダウンライト	1	器具交換	D-4
49	1F	男子WC②	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
50	1F	男子WC②	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
51	1F	男子WC②	ダウンライト	1	器具交換	D-4
52	1F	男子WC② PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
53	1F	EPS (男子WC②横)	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
54	1F	地域調査実習室①	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
55	1F	地域調査実習室①	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
56	1F	地域調査実習準備室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
57	1F	地域調査実習室②	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
58	1F	地域調査実習室②	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
59	1F	合同研究室①	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
60	1F	合同研究室②	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
61	1F	AC室 (合同研究室②横)	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
62	1F	PS・SD	FL20形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-3
63	1F	廊下	ダウンライト	28	器具交換	D-4
64	1F	廊下	リニューアルプレート	28	-	-
65	1F	廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
66	1F	廊下	FLR40形蛍光灯	150	配線変更・ランプ交換	A-1

67	1F	廊下	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
68	1F	風除室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
69	1F	風除室	リニューアルプレート	4	-	-
70	2F	201 演習室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
71	2F	202 演習室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
72	2F	倉庫	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
73	2F	学部・研究科 事務室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
74	2F	応接室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
75	2F	学部長室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
76	2F	学科長室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
77	2F	非常勤講師室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
78	2F	研究室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
79	2F	研究室2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
80	2F	研究室3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
81	2F	研究室4	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
82	2F	研究室5	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
83	2F	研究室6	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
84	2F	研究室7	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
85	2F	研究室8	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
86	2F	研究室9	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
87	2F	研究室10	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
88	2F	研究室11	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
89	2F	研究室12	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
90	2F	研究室13	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
91	2F	EPS（多目的WC横）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
92	2F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
93	2F	女子WC①	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
94	2F	女子WC①	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
95	2F	女子WC①	ダウンライト	2	器具交換	D-4
96	2F	男子WC①	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
97	2F	男子WC①	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
98	2F	男子WC①	ダウンライト	1	器具交換	D-4
99	2F	男子WC① PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
100	2F	AC室（男子WC①横）	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
101	2F	図書資料室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
102	2F	印刷室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
103	2F	講座研究室①	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
104	2F	講座研究室②	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
105	2F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
106	2F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
107	2F	EPS（女子WC②横）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
108	2F	女子WC②	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
109	2F	女子WC②	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
110	2F	女子WC②	ダウンライト	1	器具交換	D-4
111	2F	男子WC②	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
112	2F	男子WC②	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
113	2F	男子WC②	ダウンライト	1	器具交換	D-4
114	2F	男子WC② PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
115	2F	EPS（男子WC②横）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
116	2F	EPS（男子WC②前）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
117	2F	資料室⑤	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
118	2F	講座研究室③	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
119	2F	講座研究室④	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
120	2F	研究室14	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
121	2F	研究室15	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
122	2F	AC室（研究室15横）	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
123	2F	PS・SD	FL20形蛍光灯	7	配線変更・ランプ交換	A-3
124	2F	廊下	ダウンライト	28	器具交換	D-4
125	2F	廊下	リニューアルプレート	28	-	-
126	2F	廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
127	2F	廊下	FLR40形蛍光灯	168	配線変更・ランプ交換	A-1
128	2F	廊下	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
129	3F	資料室⑥	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
130	3F	談話室	FLR40形蛍光灯	28	配線変更・ランプ交換	A-1
131	3F	研究室16	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
132	3F	研究室17	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
133	3F	研究室18	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
134	3F	研究室19	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
135	3F	研究室20	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
136	3F	研究室21	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
137	3F	研究室22	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1

138	3F	研究室23	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
139	3F	研究室24	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
140	3F	研究室25	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
141	3F	研究室26	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
142	3F	研究室27	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
143	3F	研究室28	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
144	3F	研究室29	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
145	3F	研究室30	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
146	3F	研究室31	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
147	3F	研究室32	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
148	3F	研究室33	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
149	3F	研究室34	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
150	3F	研究室35	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
151	3F	研究室36	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
152	3F	EPS（多目的WC横）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
153	3F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
154	3F	女子WC①	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
155	3F	女子WC①	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
156	3F	女子WC①	ダウンライト	2	器具交換	D-4
157	3F	男子WC①	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
158	3F	男子WC①	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
159	3F	男子WC①	ダウンライト	1	器具交換	D-4
160	3F	男子WC① PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
161	3F	AC室（男子WC①横）	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
162	3F	地域公共人材研究センター	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
163	3F	研究室37	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
164	3F	研究室38	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
165	3F	研究室39	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
166	3F	研究室40	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
167	3F	研究室41	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
168	3F	研究室42	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
169	3F	研究室43	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
170	3F	研究室44	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
171	3F	研究室45	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
172	3F	資料室⑦	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
173	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
174	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
175	3F	EPS（女子WC②横）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
176	3F	女子WC②	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
177	3F	女子WC②	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
178	3F	女子WC②	ダウンライト	1	器具交換	D-4
179	3F	男子WC②	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
180	3F	男子WC②	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
181	3F	男子WC②	ダウンライト	1	器具交換	D-4
182	3F	男子WC② PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
183	3F	EPS（男子WC②横）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
184	3F	EPS（男子WC②前）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
185	3F	資料室⑧	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
186	3F	研究室46	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
187	3F	研究室47	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
188	3F	講座研究室⑤	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
189	3F	研究室48	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
190	3F	研究室49	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
191	3F	研究室50	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
192	3F	AC室（研究室50横）	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
193	3F	PS・SD	FL20形蛍光灯	7	配線変更・ランプ交換	A-3
194	3F	廊下	ダウンライト	28	器具交換	D-4
195	3F	廊下	リニューアルプレート	28	-	-
196	3F	廊下	FLR40形蛍光灯	162	配線変更・ランプ交換	A-1
197	3F	廊下	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
198	階段	階段A	ダウンライト	2	器具交換	D-4
199	階段	階段A	リニューアルプレート	2	-	-
200	階段	階段A	ダウンライト	10	器具交換	D-4
201	階段	階段B	ダウンライト	2	器具交換	D-4
202	階段	階段B	リニューアルプレート	2	-	-
203	階段	階段B	ダウンライト	10	器具交換	D-4
204	階段	階段C	ダウンライト	2	器具交換	D-4
205	階段	階段C	リニューアルプレート	2	-	-
206	階段	階段C	ダウンライト	10	器具交換	D-4
				2, 478		

別紙

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(5) ソフトウェア情報学部A棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
2	2F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
3	2F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
4	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
5	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
6	2F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
7	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
8	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
9	2F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
10	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
11	2F	資料室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
12	2F	201講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
13	2F	201講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
14	2F	201講義室	電球60W	4	ランプ交換	H-1
15	2F	202講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
16	2F	202講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
17	2F	202講義室	電球60W	4	ランプ交換	H-1
18	2F	非常勤講師控室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
19	2F	203講義室	FLR40形蛍光灯	42	配線変更・ランプ交換	A-1
20	2F	203講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
21	2F	203講義室	電球60W	6	ランプ交換	H-1
22	2F	204講義室	FLR40形蛍光灯	42	配線変更・ランプ交換	A-1
23	2F	204講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
24	2F	204講義室	電球60W	6	ランプ交換	H-1
25	2F	学習支援コーナー1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
26	2F	学習支援コーナー2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
27	2F	コンピューター実験室	FLR40形蛍光灯	60	配線変更・ランプ交換	A-1
28	2F	コンピューター実験室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
29	2F	ソフトウェア実習室A1	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
30	2F	学生研究室A4	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
31	2F	男子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
32	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
33	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
34	2F	男子トイレSK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
35	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
36	2F	女子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
37	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
38	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
39	2F	女子トイレ前倉庫	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
40	2F	研究室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
41	2F	研究室2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
42	2F	研究室3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
43	2F	学生研究室A1	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
44	2F	ラウンジルーム	ダウンライト	4	器具交換	D-4
45	2F	ラウンジルーム	リニューアルプレート	4	-	-
46	2F	学習支援コーナー3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
47	2F	研究室5	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
48	2F	研究室6	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
49	2F	学生研究室A2	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
50	2F	クラスルームA1	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
51	2F	学生研究室A5	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
52	2F	学生研究室A6	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
53	2F	クラスルームA2	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
54	2F	研究室7	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
55	2F	研究室8	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
56	2F	研究室9	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
57	2F	学生研究室A3	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
58	2F	共同学生研究室	FLR40形蛍光灯	22	配線変更・ランプ交換	A-1
59	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
60	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
61	2F	廊下(東側)	ダウンライト	10	器具交換	D-4
62	2F	廊下(東側)	リニューアルプレート	10	-	-

63	2F	廊下(東側)	ダウンライト	2	器具交換	D-4
64	2F	廊下(東側)	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
65	2F	廊下(東側)トイレ前	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
66	2F	廊下(中央)	ダウンライト	4	器具交換	D-4
67	2F	廊下(中央)	リニューアルプレート	4	-	-
68	2F	廊下(中央)	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	A-1
69	2F	廊下(西側)	ダウンライト	4	器具交換	D-4
70	2F	廊下(西側)	リニューアルプレート	4	-	-
71	2F	廊下(西側)	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
72	2F	廊下全体	FLR40形蛍光灯	120	配線変更・ランプ交換	A-1
73	2F	風除室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
74	2F	風除室	リニューアルプレート	4	-	-
75	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
76	3F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
77	3F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
78	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
79	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
80	3F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
81	3F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
82	3F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
83	3F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
84	3F	談話室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
85	3F	資料室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
86	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
87	3F	倉庫	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
88	3F	学部・研究科事務室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
89	3F	応接室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
90	3F	研究科長室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
91	3F	学部長室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
92	3F	研究室12	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
93	3F	研究室13	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
94	3F	非常勤講師控室2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
95	3F	資料室3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
96	3F	学生研究室A7	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
97	3F	ラウンジルーム	ダウンライト	4	器具交換	D-4
98	3F	ラウンジルーム	リニューアルプレート	4	-	-
99	3F	ラウンジルーム	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
100	3F	研究科室15	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
101	3F	研究科室16	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
102	3F	研究科室17	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
103	3F	学生研究室A8	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
104	3F	研究室18	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
105	3F	研究室19	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
106	3F	研究室20	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
107	3F	学生研究室A9	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
108	3F	クラスルームA5	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
109	3F	学生研究室A14	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
110	3F	学生研究室A13	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
111	3F	学生研究室A12	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
112	3F	学生研究室A11	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
113	3F	女子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
114	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
115	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
116	3F	男子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
117	3F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
118	3F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
119	3F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
120	3F	クラスルームA4	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
121	3F	学生研究室A10	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
122	3F	クラスルームA3	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
123	3F	印刷室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
124	3F	学部就職支援室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
125	3F	廊下(西側)	ダウンライト	10	器具交換	D-4
126	3F	廊下(西側)	リニューアルプレート	10	-	-
127	3F	廊下(西側)	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
128	3F	廊下(西側)	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
129	3F	廊下(全体)	FLR40形蛍光灯	143	配線変更・ランプ交換	A-1

130	3F	廊下全体	ダウンライト	4	器具交換	D-4
131	3F	廊下全体	リニューアルプレート	4	-	-
132	3F	ラウンジルーム(西側)	ダウンライト	12	器具交換	D-4
133	3F	ラウンジルーム(西側)	リニューアルプレート	12	-	-
134	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
135	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
136	4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
137	4F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
138	4F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
139	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
140	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
141	4F	AC室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
142	4F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
143	4F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
144	4F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
145	4F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
146	4F	資料室4	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
147	4F	学生研究室A15	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
148	4F	研究室21	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
149	4F	研究室22	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
150	4F	研究室23	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
151	4F	学生研究室A16	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
152	4F	研究室24	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
153	4F	研究室25	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
154	4F	研究室26	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
155	4F	学生研究室A17	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
156	4F	研究室27	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
157	4F	研究室28	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
158	4F	研究室29	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
159	4F	資料室5	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
160	4F	ラウンジ	ダウンライト	4	器具交換	D-4
161	4F	ラウンジ	リニューアルプレート	4	-	-
162	4F	ラウンジ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
163	4F	研究室30	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
164	4F	研究室31	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
165	4F	研究室32	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
166	4F	学生研究室A18	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
167	4F	研究室33	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
168	4F	研究室34	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
169	4F	研究室35	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
170	4F	学生研究室A19	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
171	4F	クラスルームA7	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
172	4F	学生研究室A28	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
173	4F	学生研究室A27	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
174	4F	学生研究室A26	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
175	4F	学生研究室A25	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
176	4F	女子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
177	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
178	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
179	4F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
180	4F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
181	4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
182	4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
183	4F	男子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
184	4F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
185	4F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
186	4F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
187	4F	学生研究室A24	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
188	4F	クラスルームA6	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
189	4F	学生研究室A23	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
190	4F	学生研究室A22	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
191	4F	学生研究室A21	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
192	4F	学生研究室A20	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
193	4F	廊下(東側)	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
194	4F	廊下(東側)	ダウンライト	10	器具交換	D-4
195	4F	廊下(東側)	リニューアルプレート	10	-	-
196	4F	廊下(中央)	FLR40形蛍光灯	145	配線変更・ランプ交換	A-1

197	4F	廊下(中央)	ダウンライト	4	器具交換	D-4
198	4F	廊下(中央)	リニューアルプレート	4	-	-
199	4F	廊下(西側)	ダウンライト	10	器具交換	D-4
200	4F	廊下(西側)	リニューアルプレート	10	-	-
201	4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
202	4F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
203	2F～4F	西階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
204	2F～4F	西階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
205	2F～4F	西階段	リニューアルプレート	4	-	-
206	2F～4F	東階段	ダウンライト	12	器具交換	D-4
207	2F～4F	東階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
208	2F～4F	東階段	リニューアルプレート	4	-	-
209	2F～4F	中央階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
210	2F～4F	中央階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
211	2F～4F	中央階段	リニューアルプレート	4	-	-
				2,603		

別紙

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(6) ソフトウェア情報学部B棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
2	2F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
3	2F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
4	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
5	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
6	2F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
7	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
8	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
9	2F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
10	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
11	2F	教材室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
12	2F	201ゼミ室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
13	2F	202ゼミ室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
14	2F	研究室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
15	2F	研究室2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
16	2F	研究室3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
17	2F	学生研究室B1	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
18	2F	クラスルームB1	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
19	2F	研究室4	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
20	2F	研究室5	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
21	2F	研究室6	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
22	2F	学生研究室B2	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
23	2F	学生研究室B4	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
24	2F	学生研究室B5	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
25	2F	学生研究室B6	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
26	2F	学生研究室B7	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
27	2F	研究室7	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
28	2F	研究室8	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
29	2F	研究室9	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
30	2F	学生研究室B8	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
31	2F	クラスルームB2	FLR40形蛍光灯	48	配線変更・ランプ交換	A-1
32	2F	学生研究室B3	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
33	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
34	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
35	2F	風除室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
36	2F	風除室	リニューアルプレート	4	-	-
37	2F	西側廊下	ダウンライト	3	器具交換	D-4
38	2F	西側廊下	リニューアルプレート	3	-	-
39	2F	西側廊下	ダウンライト	1	器具交換	D-4
40	2F	東側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
41	2F	東側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
42	2F	東側廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
43	2F	廊下全体	FLR40形蛍光灯	20	配線変更・ランプ交換	A-1
44	2F	廊下全体	FLR40形蛍光灯	70	配線変更・ランプ交換	A-1
45	2F	廊下全体	ダウンライト	2	器具交換	D-4
46	2F	廊下全体	リニューアルプレート	2	-	-
47	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
48	3F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
49	3F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
50	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
51	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
52	3F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
53	3F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
54	3F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
55	3F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
56	3F	資料室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
57	3F	301ゼミ室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
58	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
59	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3

60	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
61	3F	研究室10	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
62	3F	研究室11	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
63	3F	研究室12	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
64	3F	学生研究室B9	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
65	3F	研究室13	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
66	3F	研究室14	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
67	3F	研究室15	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
68	3F	学生研究室B10	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
69	3F	研究室16	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
70	3F	研究室17	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
71	3F	研究室18	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
72	3F	学生研究室B10	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
73	3F	クラスルームB22	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
74	3F	学生研究室B16	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
75	3F	学生研究室B15	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
76	3F	学生研究室B14	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
77	3F	学生研究室B13	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
78	3F	学生研究室B12	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
79	3F	クラスルームB3	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
80	3F	東側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
81	3F	東側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
82	3F	東側廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
83	3F	東側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
84	3F	西側廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
85	3F	西側廊下	リニューアルプレート	8	-	-
86	3F	廊下全体	FLR40形蛍光灯	82	配線変更・ランプ交換	A-1
87	3F	廊下全体	ダウンライト	2	器具交換	D-4
88	3F	廊下全体	リニューアルプレート	2	-	-
89	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
90	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
91	4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
92	4F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
93	4F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
94	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
95	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
96	4F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
97	4F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
98	4F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
99	4F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
100	4F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
101	4F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
102	4F	共同研究所	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
103	4F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
104	4F	研究室19	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
105	4F	研究室20	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
106	4F	研究室21	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
107	4F	学生研究室B19	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
108	4F	研究室22	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
109	4F	研究室23	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
110	4F	研究室24	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
111	4F	学生研究室B18	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
112	4F	研究室25	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
113	4F	研究室26	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
114	4F	研究室27	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
115	4F	学生研究室B19	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
116	4F	学生研究室B24	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
117	4F	クラスルームB6	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
118	4F	学生研究室B23	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
119	4F	学生研究室B22	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
120	4F	学生研究室B21	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
121	4F	学生研究室B20	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
122	4F	クラスルームB5	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1

123	4F	東側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
124	4F	東側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
125	4F	東側廊下	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
126	4F	西側廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
127	4F	西側廊下	リニューアルプレート	8	-	-
128	4F	廊下全体	FLR40形蛍光灯	82	配線変更・ランプ交換	A-1
129	4F	廊下全体	ダウンライト	2	器具交換	D-4
130	4F	廊下全体	リニューアルプレート	2	-	-
131	4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
132	4F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
133	2F～4F	西階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
134	2F～4F	西階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
135	2F～4F	西階段	リニューアルプレート	4	-	-
136	2F～4F	東階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
137	2F～4F	東階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
138	2F～4F	東階段	リニューアルプレート	4	-	-
				1,734		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(7) 学生ホール棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	2F	学生ラウンジ	ダウンライト	55	器具交換	D-4
2	2F	学生ラウンジ	リニューアルプレート	55	-	-
3	2F	学生ラウンジ	ダウンライト	6	器具交換	D-4
4	2F	男子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
5	2F	男子WC	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
6	2F	男子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
7	2F	男子WC PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
8	2F	女子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
9	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
10	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
11	2F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
12	2F	多目的WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
13	2F	食堂	ダウンライト	112	器具交換	D-4
14	2F	食堂	リニューアルプレート	112	-	-
15	2F	食堂	ダウンライト	13	器具交換	D-4
16	2F	食堂	リニューアルプレート	13	-	-
17	2F	食堂 手洗い場	ダウンライト	2	器具交換	D-5
18	2F	食堂 手洗い場	リニューアルプレート	2	-	-
19	2F	食堂	FLR40形蛍光灯	26	配線変更・ランプ交換	A-1
20	2F	食堂	ベースライト	3	器具交換	M
21	2F	食堂	ベースライト用器具	3	器具交換	M
22	2F	食堂 カウンター	ダウンライト	8	器具交換	D-5
23	2F	食堂 カウンター	FLR40形蛍光灯	15	配線変更・ランプ交換	A-1
24	2F	厨房 横通路	ダウンライト	9	器具交換	D-4
25	2F	厨房 横通路	リニューアルプレート	9	-	-
26	2F	売店BY 通路	FLR40形蛍光灯	7	配線変更・ランプ交換	A-1
27	2F	売店BY 倉庫①	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
28	2F	売店BY 給湯室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
29	2F	売店BY 給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
30	2F	売店BY WC	ダウンライト	4	器具交換	D-5
31	2F	売店BY WC	リニューアルプレート	4	-	-
32	2F	売店BY WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
33	2F	売店BY WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
34	2F	売店BY SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
35	2F	売店BY 更衣室①	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
36	2F	売店BY 更衣室②	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
37	2F	売店BY 生協本部	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
38	2F	売店BY 荷捌室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
39	2F	売店BY ゴミ置場	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
40	2F	売店BY ゴミ置場 倉庫	電球60W	1	ランプ交換	H-1
41	2F	売店BY 倉庫②	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
42	2F	売店	FLR40形蛍光灯	52	配線変更・ランプ交換	A-1
43	2F	売店	ダウンライト	5	器具交換	D-4
44	2F	売店	リニューアルプレート	5	-	-
45	2F	機械室	FLR40形蛍光灯	11	配線変更・ランプ交換	A-1
46	2F	厨房前 EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
47	2F	厨房前 EPS 奥	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
48	2F	厨房前 EV機械室	非常用ベースライト	1	器具交換	K-4
49	2F	厨房前 EV機械室	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-4
50	2F	厨房	FLR40形蛍光灯	44	配線変更・ランプ交換	A-1
51	2F	厨房 カウンター	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
52	2F	厨房 カウンター	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
53	2F	厨房 食品庫	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
54	2F	厨房 冷蔵庫	電球60W	2	ランプ交換	H-1
55	2F	厨房	FL20形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-3
56	2F	厨房	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
57	3F	通路	ダウンライト	62	器具交換	D-4
58	3F	通路	リニューアルプレート	62	-	-
59	3F	通路	ダウンライト	1	器具交換	D-4
60	3F	通路 吹抜	ダウンライト	1	器具交換	D-2

61	3F	通路 吹抜	リニューアルプレート	1	-	-
62	3F	通路 吹抜	ダウンライト	11	器具交換	D-1
63	3F	男子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
64	3F	男子WC	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
65	3F	男子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
66	3F	男子WC PS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
67	3F	女子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
68	3F	女子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
69	3F	女子WC	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
70	3F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
71	3F	多目的WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
72	3F 食堂	食堂	ダウンライト	24	器具交換	D-4
73	3F 食堂	食堂	リニューアルプレート	24	-	-
74	3F 食堂	食堂	ダウンライト	70	器具交換	D-3
75	3F 食堂	食堂	FLR40形蛍光灯	57	配線変更・ランプ交換	A-1
76	3F 食堂	食堂	ダウンライト	22	器具交換	D-4
77	3F 食堂	食堂	リニューアルプレート	22	-	-
78	3F 食堂	食堂 カウンター	FLR40形蛍光灯	15	配線変更・ランプ交換	A-1
79	3F 食堂	食堂 手洗い場	ダウンライト	2	器具交換	D-5
80	3F 食堂	食堂 手洗い場	リニューアルプレート	2	-	-
81	3F 食堂	食堂	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
82	3F 食堂	特別食堂①	ダウンライト	6	器具交換	D-4
83	3F 食堂	特別食堂①	リニューアルプレート	6	-	-
84	3F 食堂	特別食堂①	対象外	16	-	-
85	3F 食堂	特別食堂②	ダウンライト	10	器具交換	D-4
86	3F 食堂	特別食堂②	ダウンライト	1	器具交換	D-4
87	3F 食堂	特別食堂②	電球60W	16	ランプ交換	H-3
88	3F	集会室	FLR40形蛍光灯	40	配線変更・ランプ交換	A-1
89	3F	会議室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
90	3F	和室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
91	3F	和室	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	A-1
92	3F	和室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
93	3F	和室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
94	3F	和室	電球60W	4	ランプ交換	H-1
95	3F	和室	ダウンライト	11	器具交換	D-4
96	3F	倉庫	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
97	3F	倉庫 奥EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
98	3F	機械室	FLR40形蛍光灯	11	配線変更・ランプ交換	A-1
99	3F 厨房	厨房	FLR40形蛍光灯	58	配線変更・ランプ交換	A-1
100	3F 厨房	厨房	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
101	3F 厨房	厨房	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
102	3F 厨房	厨房	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
103	3F 厨房	厨房 カウンター	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
104	3F 厨房	厨房 カウンター	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
105	3F 厨房	厨房 冷蔵庫	電球60W	2	ランプ交換	H-1
106	3F 厨房	厨房 食品庫	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
107	2～3F 階段	階段	階段灯	1	器具交換	L
108	2～3F 階段	階段	ダウンライト	3	器具交換	D-4
109	2～3F 階段	階段	リニューアルプレート	3	-	-
				1, 293		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(8) 体育館

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	1	女子更衣室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
2	1	男子更衣室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
3	1	クラブ室4	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
4	1	クラブ室3	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
5	1	クラブ室2	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
6	1	クラブ室1	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
7	1	体育共同実験室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
8	1	集会室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
9	1	事務室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
10	1	事務室	ダウンライト	2	器具交換	D-4
11	1	事務所裏廊下	ダウンライト	6	器具交換	D-4
12	1	教職員室化粧室1	ダウンライト	1	器具交換	D-4
13	1	教職員室化粧室1	FL15形蛍光灯	1	ランプ交換	A-4
14	1	教職員室化粧室2	ダウンライト	1	器具交換	D-4
15	1	教職員室化粧室2	FL15形蛍光灯	1	ランプ交換	A-4
16	1	教職員用更衣室1	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
17	1	教職員用更衣室2	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
18	1	教職員用シャワー室1	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
19	1	教職員用シャワー室1	電球60W	2	ランプ交換	H-1
20	1	教職員用シャワー室1	ダウンライト	2	器具交換	D-4
21	1	教職員用シャワー室2	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
22	1	教職員用シャワー室2	電球60W	2	ランプ交換	H-1
23	1	教職員用シャワー室2	ダウンライト	2	器具交換	D-4
24	1	PS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
25	1	事務室前ロビー	ダウンライト	3	器具交換	D-4
26	1	事務室前ロビー	リニューアルプレート	3	-	-
27	1	事務室前ロビー	FL20形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-3
28	1	事務室前ロビー	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
29	1	軒下(事務室前)	ダウンライト	4	器具交換	D-4
30	1	D階段	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
31	1	D階段	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
32	1	D階段	非常用ベースライト	1	器具交換	K-2
33	1	D階段	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-2
34	1	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
35	1	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
36	1	更衣室PS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
37	1	更衣室入口	ダウンライト	2	器具交換	D-4
38	1	更衣室入口	ダウンライト	2	器具交換	D-4
39	1	更衣室入口	リニューアルプレート	2	-	-
40	1	更衣室SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
41	1	男子更衣室2	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
42	1	男子更衣室2	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
43	1	男子更衣室2	ダウンライト	3	器具交換	D-4
44	1	男子更衣室1	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
45	1	男子更衣室1	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
46	1	男子更衣室1	ダウンライト	3	器具交換	D-4
47	1	男子シャワー室	電球60W	3	ランプ交換	H-1
48	1	男子シャワー室横トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
49	1	男子シャワー室横トイレ	FL30形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-2
50	1	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
51	1	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
52	1	女子更衣室1	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
53	1	女子更衣室1	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
54	1	女子更衣室1	ダウンライト	3	器具交換	D-4
55	1	女子更衣室2	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
56	1	女子更衣室2	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
57	1	女子更衣室2	ダウンライト	3	器具交換	D-4
58	1	女子側廊下	ダウンライト	3	器具交換	D-4
59	1	女子側廊下	リニューアルプレート	3	-	-
60	1	女子側廊下	ダウンライト	4	器具交換	D-4
61	1	女子側廊下	電球60W	2	ランプ交換	H-1
62	1	女子シャワー室	電球60W	3	ランプ交換	H-1

63	1	シャワー室横トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
64	1	シャワー室横トイレ	FL30形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-2
65	1	プール	投光器	22	器具交換	G-3
66	1	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
67	1	クラブ室16	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
68	1	クラブ室15	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
69	1	クラブ室14	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
70	1	クラブ室13	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
71	1	クラブ室12	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
72	1	クラブ室11	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
73	1	クラブ室10	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
74	1	クラブ室9	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
75	1	クラブ室8	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
76	1	クラブ室7	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
77	1	廊下	ダウンライト	120	器具交換	D-4
78	1	廊下	リニューアルプレート	120	-	-
79	1	入口横流し台	ダウンライト	2	器具交換	D-4
80	1	機械室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
81	1	機械室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
82	1	電気室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
83	2	クラブ室1	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
84	2	クラブ室2	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
85	2	クラブ室3	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
86	2	クラブ室4	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
87	2	クラブ室5	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
88	2	クラブ室6	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
89	2	クラブ室7	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
90	2	クラブ室8	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
91	2	クラブ室9	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
92	2	クラブ室10	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
93	2	アスレチックジム	高天井用照明	6	器具交換	E
94	2	アスレチックジム	ベースモジュール	1	新規設置	N
95	2	アスレチックジム	調光操作用タブレット	1	新規設置	O
96	2	サブアリーナ	高天井用照明	10	器具交換	E
97	2	サブアリーナ	ベースモジュール	1	新規設置	N
98	2	サブアリーナ	調光操作用タブレット	1	新規設置	O
99	2	EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
100	2	集会室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
101	2	クラブ室11	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
102	2	クラブ室12	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
103	2	クラブ室13	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
104	2	クラブ室14	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
105	2	クラブ室15	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
106	2	クラブ室16	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
107	2	クラブ室17	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
108	2	クラブ室18	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
109	2	クラブ室19	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
110	2	クラブ室20	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
111	2	クラブ室21	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
112	2	クラブ室22	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
113	2	クラブ室23	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
114	2	クラブ室24	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
115	2	クラブ室25	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
116	2	クラブ室26	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
117	2	クラブ室27	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
118	2	クラブ室28	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
119	2	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
120	2	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
121	2	男子トイレPS・SK	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
122	2	女子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
123	2	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
124	2	女子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
125	2	機械室	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	A-1
126	2	廊下	ダウンライト	90	器具交換	D-4
127	2	廊下	リニューアルプレート	90	-	-
128	2	入口横流し台	ダウンライト	2	器具交換	D-4
129	2	アリーナ	高天井用照明	48	器具交換	E

130	2	アリーナ	ベースモジュール	1	新規設置	N
131	2	アリーナ	調光操作用タブレット	1	新規設置	0
132	2	アリーナ横倉庫1	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
133	2	アリーナ横倉庫2	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
134	1	渡り廊下	ダウンライト	12	器具交換	D-4
135	1	渡り廊下	リニューアルプレート	12	-	-
136	2	渡り廊下	ダウンライト	12	器具交換	D-4
137	2	渡り廊下	リニューアルプレート	12	-	-
				990		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(9) メディアセンターA棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	2F	エントランスホール	ダウンライト	9	器具交換	D-4
2	2F	エントランスホール	ダウンライト	60	器具交換	D-4
3	2F	エントランスホール	リニューアルプレート	60	-	-
4	2F	エントランスホール	ダウンライト	4	器具交換	D-4
5	2F	エントランスホール	ダウンライト	2	器具交換	D-4
6	2F	エントランスホール	リニューアルプレート	2	-	-
7	2F	学生ボランティアセンタ	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
8	2F	学生ボランティアセンタ	ダウンライト	12	器具交換	D-4
9	2F	学生ボランティアセンタ	リニューアルプレート	12	-	-
10	2F	倉庫③	対象外	0	-	-
11	2F	AVホール	コンパクト蛍光灯	27	配線変更・ランプ交換	B-2
12	2F	AVホール	ダウンライト	10	器具交換	D-5
13	2F	AVホール	リニューアルプレート	10	-	-
14	2F	AVホール	ダウンライト	16	器具交換	D-4
15	2F	AVホール	ダウンライト	8	器具交換	D-4
16	2F	AVホール 調整室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
17	2F	AVホール前通路	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
18	2F	スタジオ調整室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
19	2F	アナウンススタジオ	ダウンライト	8	器具交換	D-4
20	2F	アナウンススタジオ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
21	2F	荷捌室	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
22	2F	EV機械室（荷捌室内）	非常用ベースライト	1	器具交換	K-2
23	2F	EV機械室（荷捌室内）	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-2
24	2F	倉庫②	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
25	2F	男子WC	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
26	2F	男子WC	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
27	2F	男子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
28	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
29	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
30	2F	女子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
31	2F	AC室（女子WC前）	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
32	2F	EPS（女子WC前）	対象外	0	-	-
33	2F	書庫	FLR40形蛍光灯	62	配線変更・ランプ交換	A-1
34	2F	書庫	FLR40形蛍光灯	100	配線変更・ランプ交換	A-1
35	2F	貴重倉庫	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
36	2F	EPS（倉庫①前）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
37	2F	AC室（倉庫①前）	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
38	2F	倉庫①	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
39	2F	AC室（閉架閲覧室横）	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
40	2F	AC室（閉架閲覧室横）	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
41	2F	閉架閲覧室	FLR40形蛍光灯	240	配線変更・ランプ交換	A-1
42	2F	システムオペレーター室	FLR40形蛍光灯	20	配線変更・ランプ交換	A-1
43	2F	サーバー室	FLR40形蛍光灯	56	配線変更・ランプ交換	A-1
44	2F	通路	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
45	2F	通路	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
46	3F	エントランスホール	ダウンライト	49	器具交換	D-4
47	3F	エントランスホール	リニューアルプレート	49	-	-
48	3F	エントランスホール	ダウンライト	1	器具交換	D-4
49	3F	エントランスホール 吹	ダウンライト	12	器具交換	D-2
50	3F	エントランスホール 吹	リニューアルプレート	12	-	-
51	3F	風のmont	FLR40形蛍光灯	28	配線変更・ランプ交換	A-1
52	3F	風のmont	ダウンライト	12	器具交換	D-4
53	3F	風のmont	リニューアルプレート	12	-	-
54	3F	風のmont	コンパクト蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	B-1
55	3F	風のmont 倉庫②	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
56	3F	風のmont 倉庫②横通	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
57	3F	就職支援グループ事務室	FLR40形蛍光灯	28	配線変更・ランプ交換	A-1
58	3F	就職支援グループ事務室	ダウンライト	12	器具交換	D-4
59	3F	就職支援グループ事務室	リニューアルプレート	12	-	-
60	3F	就職支援グループ事務室	コンパクト蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	B-1
61	3F	相談室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
62	3F	図書館 AC室（西階段室）	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
63	3F	図書館 EPS（男子WC横）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
64	3F	図書館 AC室（男子WC横）	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
65	3F	図書館 SK（男子WC）	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
66	3F	図書館 男子WC	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1

67	3F	図書館	男子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
68	3F	図書館	男子WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
69	3F	図書館	男子WC	リニューアルプレート	1	-	-
70	3F	図書館	女子WC	ダウンライト	3	器具交換	D-4
71	3F	図書館	女子WC	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
72	3F	図書館	女子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
73	3F	図書館	女子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
74	3F	図書館	女子WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
75	3F	図書館	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
76	3F	図書館	多目的WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
77	3F	図書館	事務室	ダウンライト	1	器具交換	D-5
78	3F	図書館	事務室	リニューアルプレート	1	-	-
79	3F	図書館	事務室	FLR40形蛍光灯	42	配線変更・ランプ交換	A-1
80	3F	図書館	事務室 倉庫①	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
81	3F	図書館	事務室 給湯室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
82	3F	図書館	事務室 給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
83	3F	図書館	事務室 横通路	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
84	3F	図書館	事務室 男子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
85	3F	図書館	事務室 男子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
86	3F	図書館	事務室 女子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
87	3F	図書館	事務室 女子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
88	3F	図書館	事務室 メディアセンタ	コンパクト蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	B-1
89	3F	図書館	事務室 応接室	コンパクト蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	B-1
90	3F	図書館	事務室 休憩更衣室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
91	3F	図書館	EPS（事務室前）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
92	3F	図書館	AC室（事務室前）	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
93	3F	図書館	図書館内	ダウンライト	23	器具交換	D-5
94	3F	図書館	図書館内	リニューアルプレート	23	-	-
95	3F	図書館	図書館内	ダウンライト	10	器具交換	D-4
96	3F	図書館	図書館内	リニューアルプレート	10	-	-
97	3F	図書館	図書館内	FLR40形蛍光灯	76	配線変更・ランプ交換	A-1
98	3F	図書館	図書館内 閉架閲覧室	FLR40形蛍光灯	198	配線変更・ランプ交換	A-1
99	3F	図書館	図書館内 閉架閲覧室	ダウンライト	21	器具交換	D-4
100	3F	図書館	図書館内 閉架閲覧室	リニューアルプレート	21	-	-
101	3F	図書館	AC室（東階段横）	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
102	3F	図書館	図書館内 吹抜	投光器	24	器具交換	G-5
103	4F	図書館	AC室（東階段横）	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
104	4F	図書館	EPS（グループ学習室①前）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
105	4F	図書館	AC室（グループ学習室①）	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
106	4F	図書館	グループ学習室①	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
107	4F	図書館	語学自習室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
108	4F	図書館	グループ学習室②	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
109	4F	図書館	グループ学習室③	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
110	4F	図書館	メディアルーム	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
111	4F	図書館	グループ学習室④	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
112	4F	図書館	男子WC	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
113	4F	図書館	男子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
114	4F	図書館	男子WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
115	4F	図書館	男子WC	リニューアルプレート	1	-	-
116	4F	図書館	女子WC	ダウンライト	3	器具交換	D-4
117	4F	図書館	女子WC	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
118	4F	図書館	女子WC	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
119	4F	図書館	女子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
120	4F	図書館	女子WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
121	4F	図書館	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
122	4F	図書館	多目的WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
123	4F	図書館	図書館内 閉架閲覧室	FLR40形蛍光灯	198	配線変更・ランプ交換	A-1
124	4F	図書館	図書館内 閉架閲覧室	ダウンライト	21	器具交換	D-4
125	4F	図書館	図書館内 閉架閲覧室	リニューアルプレート	21	-	-
126	4F	図書館	図書館内 ブラウジング	FLR40形蛍光灯	72	配線変更・ランプ交換	A-1
127	4F	図書館	図書館内 ブラウジング	ダウンライト	16	器具交換	D-5
128	4F	図書館	図書館内 ブラウジング	リニューアルプレート	16	-	-
129	4F	図書館	図書館内 ブラウジング	ダウンライト	5	器具交換	D-4
130	4F	図書館	EPS（男子WC横）	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
131	4F	図書館	AC室（男子WC横）	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
132	4F	図書館	SK（男子WC）	電球60W	1	ランプ交換	H-1
133	4F	図書館	AC室（西階段室）	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
134	4F	図書館	図書館内	投光器	36	器具交換	G-5
135	階段		東階段	ダウンライト	6	器具交換	D-4
136	階段		東階段	リニューアルプレート	6	-	-
137	階段		東階段	階段灯	4	器具交換	L

138	階段	西階段	ダウンライト	6	器具交換	D-4
139	階段	西階段	リニューアルプレート	6	-	-
140	階段	西階段	階段灯	4	器具交換	L
				2, 217		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(10) メディアセンターB棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	2F	エントランスホール	ダウンライト	20	器具交換	D-4
2	2F	エントランスホール	リニューアルプレート	20	-	-
3	2F	エントランスホール	対象外	1	-	-
4	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
5	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
6	2F	男子WC	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
7	2F	男子WC	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
8	2F	男子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
9	2F	男子WC PS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
10	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
11	2F	女子WC	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
12	2F	女子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
13	2F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
14	2F	多目的WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
15	2F	ヘルプデスク	FLR40形蛍光灯	32	配線変更・ランプ交換	A-1
16	2F	情報センター長室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
17	2F	コンピューター演習室①	FLR40形蛍光灯	126	配線変更・ランプ交換	A-1
18	2F	コンピューター演習室①	ダウンライト	14	器具交換	D-5
19	2F	コンピューター演習室①	リニューアルプレート	14	-	-
20	2F	コンピューター演習室①	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
21	2F	コンピューター演習室②	FLR40形蛍光灯	126	配線変更・ランプ交換	A-1
22	2F	コンピューター演習室②	ダウンライト	14	器具交換	D-5
23	2F	コンピューター演習室②	リニューアルプレート	14	-	-
24	2F	コンピューター演習室②	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
25	2F	コンピューター演習室③	FLR40形蛍光灯	126	配線変更・ランプ交換	A-1
26	2F	コンピューター演習室③	ダウンライト	14	器具交換	D-5
27	2F	コンピューター演習室③	リニューアルプレート	14	-	-
28	2F	コンピューター演習室③	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
29	2F	学生サポートサロン	FLR40形蛍光灯	108	配線変更・ランプ交換	A-1
30	2F	学生サポートサロン	ダウンライト	13	器具交換	D-5
31	2F	学生サポートサロン	リニューアルプレート	13	-	-
32	2F	学生サポートサロン	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
33	2F	EPS	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-3
34	2F	廊下	ダウンライト	23	器具交換	D-4
35	2F	廊下	リニューアルプレート	23	-	-
36	3F	エントランスホール	ダウンライト	16	器具交換	D-4
37	3F	エントランスホール	リニューアルプレート	16	-	-
38	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
39	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
40	3F	男子WC	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
41	3F	男子WC	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
42	3F	男子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
43	3F	男子WC PS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
44	3F	女子WC	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
45	3F	女子WC	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
46	3F	女子WC	ダウンライト	2	器具交換	D-4
47	3F	多目的WC	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
48	3F	多目的WC	ダウンライト	1	器具交換	D-5
49	3F	ピア	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
50	3F	教職教員センター	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
51	3F	教職教員センター	ダウンライト	1	器具交換	D-4
52	3F	教職教員センター	リニューアルプレート	1	-	-
53	3F	語学学習室①	FLR40形蛍光灯	126	配線変更・ランプ交換	A-1
54	3F	語学学習室①	ダウンライト	15	器具交換	D-5
55	3F	語学学習室①	リニューアルプレート	15	-	-
56	3F	語学学習室①	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
57	3F	語学学習室②	FLR40形蛍光灯	126	配線変更・ランプ交換	A-1
58	3F	語学学習室②	ダウンライト	15	器具交換	D-5
59	3F	語学学習室②	リニューアルプレート	15	-	-
60	3F	語学学習室②	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
61	3F	語学学習室③	FLR40形蛍光灯	108	配線変更・ランプ交換	A-1
62	3F	語学学習室③	ダウンライト	13	器具交換	D-5

63	3F	語学学習室③	リニューアルプレート	13	-	-
64	3F	語学学習室③	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
65	3F	語学学習室④	FLR40形蛍光灯	108	配線変更・ランプ交換	A-1
66	3F	語学学習室④	ダウンライト	13	器具交換	D-5
67	3F	語学学習室④	リニューアルプレート	13	-	-
68	3F	語学学習室④	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
69	3F	EPS	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-3
70	3F	廊下	ダウンライト	23	器具交換	D-4
71	3F	廊下	リニューアルプレート	23	-	-
72	4F	部屋	ダウンライト	4	器具交換	D-4
73	4F	部屋	リニューアルプレート	4	-	-
74	4F	サーバー室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
75	4F	SCS通信室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
76	階段	階段	電球60W	7	ランプ交換	H-1
77	階段	階段	電球60W	4	ランプ交換	H-1
				1,531		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(11) 社会福祉学部棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
2	2F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
3	2F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
4	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
5	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
6	2F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
7	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
8	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
9	2F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
10	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
11	2F	資料室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
12	2F	201講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
13	2F	201講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
14	2F	201講義室	電球60W	4	ランプ交換	H-1
15	2F	202講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
16	2F	202講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
17	2F	202講義室	電球60W	4	ランプ交換	H-1
18	2F	資料室2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
19	2F	203講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
20	2F	203講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
21	2F	203講義室	電球60W	4	ランプ交換	H-1
22	2F	グループワーク実習室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
23	2F	CAD室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
24	2F	福祉工学準備室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
25	2F	福祉調査実習室1	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
26	2F	福祉調査実習室1	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
27	2F	保育実習室A	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
28	2F	保育実習室B	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
29	2F	福祉調査準備室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
30	2F	福祉調査実習室2	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
31	2F	福祉調査実習室2	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
32	2F	視聴覚実験室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
33	2F	視聴覚実験室	電球60W	6	ランプ交換	H-1
34	2F	ラウンジ	ダウンライト	4	器具交換	D-4
35	2F	ラウンジ	リニューアルプレート	4	-	-
36	2F	ラウンジ	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
37	2F	物入(女子トイレ前)	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
38	2F	物入EPS(女子トイレ前)	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
39	2F	女子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
40	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
41	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
42	2F	女子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
43	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
44	2F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
45	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
46	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
47	2F	男子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
48	2F	201演習室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
49	2F	202演習室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
50	2F	203演習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
51	2F	204演習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
52	2F	205演習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
53	2F	206演習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
54	2F	207演習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
55	2F	208演習室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
56	2F	209演習室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
57	2F	無響室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
58	2F	無響室	電球60W	6	ランプ交換	H-2
59	2F	生理心理実験室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
60	2F	生理心理指標測定室	電球60W	9	ランプ交換	H-1
61	2F	生理心理指標測定室2	電球60W	6	ランプ交換	H-1
62	2F	生理心理指標測定室3	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1

63	2F	浴室	電球60W	1	ランプ交換	H-1
64	2F	浴室	電球60W	2	ランプ交換	H-1
65	2F	生理心理実験準備室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
66	2F	学生研究室1	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
67	2F	学生研究室2	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
68	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
69	2F	風除室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
70	2F	風除室	リニューアルプレート	4	-	-
71	2F	東側廊下	ダウンライト	4	器具交換	D-4
72	2F	東側廊下	リニューアルプレート	4	-	-
73	2F	東側廊下	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	A-1
74	2F	西側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
75	2F	西側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
76	2F	西側廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
77	2F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
78	2F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
79	2F	全体廊下	FLR40形蛍光灯	127	配線変更・ランプ交換	A-1
80	2F	全体廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
81	2F	全体廊下	リニューアルプレート	2	-	-
82	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
83	3F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
84	3F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
85	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
86	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
87	3F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
88	3F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
89	3F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
90	3F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
91	3F	資料室3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
92	3F	301講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
93	3F	301講義室	電球60W	6	ランプ交換	H-1
94	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
95	3F	福祉情報資料室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
96	3F	印刷室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
97	3F	実習教育開発室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
98	3F	実習教育開発室長室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
99	3F	研究室3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
100	3F	第2非常勤講師控室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
101	3F	研究室5	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
102	3F	EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
103	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
104	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
105	3F	女子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
106	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
107	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
108	3F	女子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
109	3F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
110	3F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
111	3F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
112	3F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
113	3F	男子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
114	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
115	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
116	3F	講座研究室4	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
117	3F	講座研究室5	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
118	3F	講座研究室6	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
119	3F	合同研修室2	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
120	3F	合同研修室1	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
121	3F	講座研究室3	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
122	3F	講座研究室2	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
123	3F	第2会議室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
124	3F	特別会議室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
125	3F	ラウンジ	ダウンライト	4	器具交換	D-4
126	3F	ラウンジ	リニューアルプレート	4	-	-
127	3F	ラウンジ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
128	3F	非常勤講師控室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
129	3F	研究科長室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1

130	3F	第1会議室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
131	3F	人間福祉学科長室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
132	3F	社会福祉学科長室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
133	3F	応接室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
134	3F	学部・研究科事務室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
135	3F	倉庫	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
136	3F	西側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
137	3F	西側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
138	3F	西側廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
139	3F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
140	3F	東側廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
141	3F	東側廊下	リニューアルプレート	8	-	-
142	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
143	3F	全体廊下	FLR40形蛍光灯	128	配線変更・ランプ交換	A-1
144	3F	全体廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
145	3F	全体廊下	リニューアルプレート	2	-	-
146	4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
147	4F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
148	4F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
149	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
150	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
151	4F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
152	4F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
153	4F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
154	4F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
155	4F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
156	4F	大会議室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
157	4F	大会議室	電球60W	14	ランプ交換	H-1
158	4F	談話室	FLR40形蛍光灯	28	配線変更・ランプ交換	A-1
159	4F	研究室29	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
160	4F	研究室30	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
161	4F	研究室31	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
162	4F	研究室32	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
163	4F	研究室33	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
164	4F	研究室34	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
165	4F	研究室35	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
166	4F	研究室36	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
167	4F	研究室37	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
168	4F	EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
169	4F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
170	4F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
171	4F	女子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
172	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
173	4F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
174	4F	女子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
175	4F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
176	4F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
177	4F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
178	4F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
179	4F	男子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
180	4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
181	4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
182	4F	研究室38	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
183	4F	研究室39	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
184	4F	研究室40	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
185	4F	研究室41	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
186	4F	研究室42	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
187	4F	研究室43	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
188	4F	研究室44	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
189	4F	研究室45	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
190	4F	研究室46	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
191	4F	研究室47	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
192	4F	研究室28	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
193	4F	研究室27	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
194	4F	研究室26	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
195	4F	研究室25	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
196	4F	研究室24	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1

197	4F	研究室23	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
198	4F	研究室22	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
199	4F	研究室21	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
200	4F	研究室20	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
201	4F	研究室19	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
202	4F	研究室18	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
203	4F	ラウンジ	ダウンライト	4	器具交換	D-4
204	4F	ラウンジ	リニューアルプレート	4	-	-
205	4F	ラウンジ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
206	4F	研究室17	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
207	4F	研究室16	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
208	4F	研究室15	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
209	4F	研究室14	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
210	4F	研究室13	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
211	4F	研究室12	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
212	4F	研究室11	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
213	4F	研究室10	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
214	4F	研究室9	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
215	4F	研究室8	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
216	4F	研究室7	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
217	4F	研究室6	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
218	4F	西側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
219	4F	西側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
220	4F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
221	4F	東側廊下	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
222	4F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
223	4F	全体廊下	FLR40形蛍光灯	128	配線変更・ランプ交換	A-1
224	4F	全体廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
225	4F	全体廊下	リニューアルプレート	2	-	-
226	4F	西階段	ダウンライト	5	器具交換	D-4
227	4F	西階段	リニューアルプレート	5	-	-
228	4F	西階段	ダウンライト	11	器具交換	D-4
229	4F	西階段ホール	ダウンライト	6	器具交換	D-4
230	4F	西階段ホール	リニューアルプレート	6	-	-
231	1F	実験機器工作室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
232	1F	東階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
233	1F	東階段	リニューアルプレート	4	-	-
234	1F	東階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
				2,555		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(12) 看護学部棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	1F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
2	1F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
3	1F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
4	1F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
5	1F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
6	1F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
7	1F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
8	1F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
9	1F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
10	1F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
11	1F	101講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
12	1F	101講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
13	1F	101講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
14	1F	101講義室	リニューアルプレート	6	-	-
15	1F	102.103講義室	FLR40形蛍光灯	60	配線変更・ランプ交換	A-1
16	1F	102.103講義室	ダウンライト	8	器具交換	D-5
17	1F	102.103講義室	リニューアルプレート	8	-	-
18	1F	基礎成人老年看護実習室2	FLR40形蛍光灯	54	配線変更・ランプ交換	A-1
19	1F	基礎成人老年看護実習室1	FLR40形蛍光灯	108	配線変更・ランプ交換	A-1
20	1F	看護教育・管理実習室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
21	1F	精神・学校保健看護実習室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
22	1F	精神・学校保健看護実習室 奥部屋	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
23	1F	101.102演習室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
24	1F	女子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
25	1F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
26	1F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
27	1F	女子トイレ前物入	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
28	1F	女子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
29	1F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
30	1F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
31	1F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
32	1F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
33	1F	男子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
34	1F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
35	1F	階段前通路	ダウンライト	2	器具交換	D-4
36	1F	階段前通路	リニューアルプレート	2	-	-
37	1F	ラウンジ	ダウンライト	4	器具交換	D-4
38	1F	ラウンジ	リニューアルプレート	4	-	-
39	1F	ラウンジ	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
40	1F	103.104演習室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
41	1F	105.106演習室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
42	1F	母子・助産実習室	FLR40形蛍光灯	96	配線変更・ランプ交換	A-1
43	1F	学生研究室（パソコン室）	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
44	1F	資材室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
45	1F	学生更衣室（女）	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
46	1F	学生更衣室（男）	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
47	1F	倉庫	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
48	1F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
49	1F	風除室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
50	1F	風除室	リニューアルプレート	4	-	-
51	1F	東側廊下	ダウンライト	4	器具交換	D-4
52	1F	東側廊下	リニューアルプレート	4	-	-
53	1F	東側廊下	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
54	1F	西側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
55	1F	西側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
56	1F	西側廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
57	1F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
58	1F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
59	1F	全体廊下	FLR40形蛍光灯	130	配線変更・ランプ交換	A-1
60	1F	全体廊下	ダウンライト	4	器具交換	D-4
61	1F	全体廊下	リニューアルプレート	4	-	-
62	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
63	2F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
64	2F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
65	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
66	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
67	2F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
68	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
69	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
70	2F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3

71	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
72	2F	201講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
73	2F	201講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
74	2F	201講義室	ダウンライト	6	器具交換	D-5
75	2F	201講義室	リニューアルプレート	6	-	-
76	2F	印刷室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
77	2F	図書資料室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
78	2F	専門分野研究室2	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
79	2F	研究室13	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
80	2F	研究室14	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
81	2F	専門分野研究室3	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
82	2F	合同研究室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
83	2F	院生研究室2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
84	2F	合同研究室2	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
85	2F	EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
86	2F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
87	2F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
88	2F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
89	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
90	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
91	2F	女子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
92	2F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
93	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
94	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
95	2F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
96	2F	男子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
97	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
98	2F	EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
99	2F	専門分野研究室4	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
100	2F	研究室15	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
101	2F	実験室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
102	2F	研究室16	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
103	2F	専門分野研究室5	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
104	2F	飼育室	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	A-1
105	2F	飼育室	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
106	2F	院生研究室1	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
107	2F	研究室12	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
108	2F	研究室18	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
109	2F	研究室10	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
110	2F	研究室9	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
111	2F	研究室8	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
112	2F	専門分野研究室1	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
113	2F	ラウンジ	ダウンライト	4	器具交換	D-4
114	2F	ラウンジ	リニューアルプレート	4	-	-
115	2F	ラウンジ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
116	2F	研究室7	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
117	2F	研究室6	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
118	2F	研究室5	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
119	2F	研究室4	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
120	2F	研究室3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
121	2F	研究室2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
122	2F	研究室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
123	2F	学科長室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
124	2F	学部長室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
125	2F	応接室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
126	2F	学部研究科事務室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
127	2F	倉庫	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
128	2F	西側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
129	2F	西側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
130	2F	西側廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
131	2F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
132	2F	東側廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
133	2F	東側廊下	リニューアルプレート	8	-	-
134	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
135	2F	全体廊下	ダウンライト	4	器具交換	D-4
136	2F	全体廊下	FLR40形蛍光灯	134	配線変更・ランプ交換	A-1
137	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
138	3F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
139	3F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
140	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
141	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
142	3F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
143	3F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
144	3F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3

145	3F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
146	3F	看護学部・研究科会議室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
147	3F	看護学部・研究科会議室	ダウンライト	8	器具交換	D-5
148	3F	看護学部・研究科会議室	リニューアルプレート	8	-	-
149	3F	非常勤講師控室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
150	3F	非常勤講師控室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
151	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
152	3F	専門分野研究室11	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
153	3F	研究室29	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
154	3F	研究室30	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
155	3F	研究室31	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
156	3F	研究室32	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
157	3F	合同研究室3	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
158	3F	専門分野研究室12	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
159	3F	合同研究室4	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
160	3F	専門分野研究室13	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
161	3F	EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
162	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
163	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
164	3F	女子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
165	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
166	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
167	3F	女子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
168	3F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
169	3F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
170	3F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
171	3F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
172	3F	男子トイレ前通路	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
173	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
174	3F	EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
175	3F	合同研究室5	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
176	3F	専門分野研究室14	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
177	3F	倉庫	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
178	3F	研究室33	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
179	3F	研究室34	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
180	3F	合同研究室6	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
181	3F	専門分野研究室10	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
182	3F	研究室28	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
183	3F	研究室27	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
184	3F	研究室26	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
185	3F	研究室25	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
186	3F	研究室35	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
187	3F	合同研究室8	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
188	3F	ラウンジ	ダウンライト	4	器具交換	D-4
189	3F	ラウンジ	リニューアルプレート	4	-	-
190	3F	ラウンジ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
191	3F	専門分野研究室8	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
192	3F	研究室24	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
193	3F	研究室23	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
194	3F	研究室22	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
195	3F	研究室21	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
196	3F	研究室20	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
197	3F	共同プロジェクト推進室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
198	3F	研究室18	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
199	3F	研究室17	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
200	3F	専門分野研究室7	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
201	3F	合同研究室11	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
202	3F	東側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
203	3F	東側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
204	3F	東側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
205	3F	全体廊下	ダウンライト	4	器具交換	D-4
206	3F	全体廊下	リニューアルプレート	4	-	-
207	3F	全体廊下	FLR40形蛍光灯	130	配線変更・ランプ交換	A-1
208	3F	西側廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
209	3F	西側廊下	リニューアルプレート	8	-	-
210	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
211	3F	西側階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
212	3F	西側階段	リニューアルプレート	4	-	-
213	3F	西側階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
214	3F	中央階段	ダウンライト	6	器具交換	D-4
215	3F	中央階段	リニューアルプレート	6	-	-
216	3F	中央階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
217	3F	東側階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
218	3F	東側階段	リニューアルプレート	4	-	-

219	3F	東側階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
				2,622		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(1 3) 短期大学部棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	1F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
2	1F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
3	1F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
4	1F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
5	1F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
6	1F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
7	1F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
8	1F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
9	1F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
10	1F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
11	1F	101演習室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
12	1F	102演習室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
13	1F	物入	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
14	1F	資料室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
15	1F	101講義室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
16	1F	101講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
17	1F	101講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
18	1F	101講義室	リニューアルプレート	4	-	-
19	1F	準備室1	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
20	1F	準備室2	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
21	1F	生活科学実験室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
22	1F	生活科学実験室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
23	1F	食品加工実習室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
24	1F	食品加工実習室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
25	1F	被服実習準備室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
26	1F	被服学実習室	FLR40形蛍光灯	42	配線変更・ランプ交換	A-1
27	1F	被服学実習室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
28	1F	器材室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
29	1F	調理学実習室 102講義室	FLR40形蛍光灯	58	配線変更・ランプ交換	A-1
30	1F	顕微鏡室・食品栄養学実験準備	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	A-1
31	1F	食品栄養学実験室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
32	1F	給食管理実習室	FLR40形蛍光灯	34	配線変更・ランプ交換	A-1
33	1F	給食管理実習室前室	ダウンライト	1	器具交換	D-5
34	1F	給食管理実習室前室	リニューアルプレート	1	-	-
35	1F	給食管理実習室更衣室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
36	1F	給食管理実習室更衣室	ダウンライト	3	器具交換	D-5
37	1F	給食管理実習室更衣室	リニューアルプレート	3	-	-
38	1F	動物環境制御室	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
39	1F	動物環境制御室	ダウンライト	1	器具交換	D-5
40	1F	動物環境制御室	リニューアルプレート	1	-	-
41	1F	精密機器室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
42	1F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
43	1F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
44	1F	東側風除室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
45	1F	東側風除室	リニューアルプレート	4	-	-
46	1F	東側廊下	ダウンライト	4	器具交換	D-4
47	1F	西側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
48	1F	西側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
49	1F	西側廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
50	1F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
51	1F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
52	1F	全体廊下	FLR40形蛍光灯	72	配線変更・ランプ交換	A-1
53	1F	全体廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
54	1F	全体廊下	リニューアルプレート	2	-	-
55	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
56	2F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
57	2F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
58	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
59	2F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
60	2F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
61	2F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
62	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
63	2F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
64	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
65	2F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
66	2F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3

67	2F	学生研究室（パソコン室）	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
68	2F	201講義室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
69	2F	201講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
70	2F	201講義室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
71	2F	201講義室	リニューアルプレート	4	-	-
72	2F	国語資料室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
73	2F	学生相談室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
74	2F	201ゼミ室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
75	2F	202ゼミ室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
76	2F	203ゼミ室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
77	2F	研究室5	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
78	2F	資料室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
79	2F	研究室6	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
80	2F	研究室7	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
81	2F	調理学実験室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
82	2F	栄養学食品学実験室	FLR40形蛍光灯	26	配線変更・ランプ交換	A-1
83	2F	栄養学食品学実験室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
84	2F	栄養学食品学実験室	電球60W	2	ランプ交換	H-1
85	2F	暗室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
86	2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
87	2F	研究室4	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
88	2F	研究室3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
89	2F	研究室2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
90	2F	研究室1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
91	2F	非常勤講師控室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
92	2F	小会議室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
93	2F	学部長室2	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
94	2F	学部長室1	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
95	2F	学部長室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
96	2F	応接室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
97	2F	学部事務室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
98	2F	倉庫	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
99	2F	西側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
100	2F	西側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
101	2F	西側廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
102	2F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
103	2F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
104	2F	東側ラウンジ	ダウンライト	8	器具交換	D-4
105	2F	東側ラウンジ	リニューアルプレート	8	-	-
106	2F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
107	2F	全体廊下	FLR40形蛍光灯	84	配線変更・ランプ交換	A-1
108	2F	全体廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
109	2F	全体廊下	リニューアルプレート	2	-	-
110	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
111	3F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
112	3F	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
113	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
114	3F	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
115	3F	男子トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
116	3F	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
117	3F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
118	3F	男子トイレPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
119	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
120	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
121	3F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
122	3F	短期大学部会議室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
123	3F	短期大学部会議室	ダウンライト	9	器具交換	D-5
124	3F	短期大学部会議室	リニューアルプレート	9	-	-
125	3F	談話室	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
126	3F	印刷室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
127	3F	共同研究所1	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
128	3F	共同研究所2	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
129	3F	研究室23	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
130	3F	栄養教育実習室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
131	3F	研究室24	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
132	3F	研究室25	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
133	3F	資料室4	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
134	3F	研究室26	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
135	3F	研究室27	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
136	3F	共同研究室3	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
137	3F	共同研究室4	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1

138	3F	研究室28	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
139	3F	研究室29	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
140	3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
141	3F	研究室22	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
142	3F	研究室21	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
143	3F	研究室20	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
144	3F	研究室19	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
145	3F	研究室18	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
146	3F	研究室17	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
147	3F	研究室16	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
148	3F	研究室15	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
149	3F	研究室14	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
150	3F	研究室13	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
151	3F	研究室12	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
152	3F	研究室11	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
153	3F	研究室10	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
154	3F	研究室9	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
155	3F	研究室8	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
156	3F	西側廊下	ダウンライト	10	器具交換	D-4
157	3F	西側廊下	リニューアルプレート	10	-	-
158	3F	西側廊下	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
159	3F	東側ラウンジ	ダウンライト	8	器具交換	D-4
160	3F	東側ラウンジ	リニューアルプレート	8	-	-
161	3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
162	3F	全体廊下	FLR40形蛍光灯	84	配線変更・ランプ交換	A-1
163	3F	全体廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-4
164	3F	全体廊下	リニューアルプレート	2	-	-
165	3F	西側階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
166	3F	西側階段	リニューアルプレート	4	-	-
167	3F	西側階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
168	3F	東側階段	ダウンライト	4	器具交換	D-4
169	3F	東側階段	リニューアルプレート	4	-	-
170	3F	東側階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
				1,781		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(14) 地域連携棟

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	1F	軒下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
2	1F	風除室	スクエア照明	4	器具交換	C
3	1F	ホール（相談室）	ダウンライト	12	器具交換	D-2
4	1F	ホール（相談室）	リニューアルプレート	12	-	-
5	1F	廊下	ダウンライト	28	器具交換	D-4
6	1F	廊下	ダウンライト	1	器具交換	D-5
7	1F	廊下	リニューアルプレート	1	-	-
8	1F	廊下	ダウンライト	2	器具交換	D-2
9	1F	廊下	リニューアルプレート	2	-	-
10	1F	廊下	FLR40形蛍光灯	96	配線変更・ランプ交換	A-1
11	1F	事務所	FLR40形蛍光灯	48	配線変更・ランプ交換	A-1
12	1F	研究室H	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
13	1F	本部長室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
14	1F	研究室A	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
15	1F	研究室A	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
16	1F	研究室B	FLR40形蛍光灯	32	配線変更・ランプ交換	A-1
17	1F	給湯室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
18	1F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
19	1F	女子トイレ	ダウンライト	4	器具交換	D-4
20	1F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
21	1F	男子トイレ	ダウンライト	5	器具交換	D-4
22	1F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
23	1F	多目的トイレ	スクエア照明	1	器具交換	C
24	1F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
25	1F	トイレ前	ダウンライト	2	器具交換	D-4
26	1F	システム管理室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
27	1F	Fab室	FLR40形蛍光灯	30	配線変更・ランプ交換	A-1
28	1F	倉庫2	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
29	1F	倉庫2	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
30	1F	電気室	FLR40形蛍光灯	7	配線変更・ランプ交換	A-1
31	1F	電気室	非常用ベースライト	4	器具交換	K-2
32	1F	電気室	非常用ベースライト器具	4	器具交換	K-2
33	1F	物置場（パーテーション）	ダウンライト	4	器具交換	D-2
34	1F	物置場（パーテーション）	リニューアルプレート	4	-	-
35	1F	研究室D	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
36	1F	プレゼンテーション室	FLR40形蛍光灯	40	配線変更・ランプ交換	A-1
37	1F	プレゼンテーション室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
38	1F	プレゼンテーション室	ダウンライト	9	器具交換	D-5
39	1F	プレゼンテーション室	リニューアルプレート	9	-	-
40	1F	倉庫0	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
41	1F	研究室C-3.4	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
42	1F	PS?	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
43	1F	研究室C-1.2	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
44	1F	研究室C-1.2	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
45	1F	正面入口階段下	ポーチ灯	1	器具交換	F
46	1F	倉庫1	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
47	2F	ホール	ダウンライト	8	器具交換	D-4
48	2F	廊下	ダウンライト	17	器具交換	D-4
49	2F	廊下	FLR40形蛍光灯	42	配線変更・ランプ交換	A-1
50	2F	i-MOSシステム実習室	FLR40形蛍光灯	40	配線変更・ランプ交換	A-1
51	2F	研究室A	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
52	2F	研究室B	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
53	2F	研究室H	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
54	2F	研究室I	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
55	2F	i-MOS組み立て実験室	FLR40形蛍光灯	32	配線変更・ランプ交換	A-1
56	2F	給湯室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
57	2F	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
58	2F	男子トイレ	ダウンライト	5	器具交換	D-4
59	2F	男子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
60	2F	女子トイレ	ダウンライト	5	器具交換	D-4

61	2F	女子トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
62	2F	多目的トイレ	スクエア照明	1	器具交換	C
63	2F	多目的トイレ	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
64	2F	研究室E	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
65	2F	研究室F	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
66	2F	研究室J	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
67	2F	印刷室	ダウンライト	1	器具交換	D-4
68	2F	奥階段	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
69	2F	奥階段	階段灯	2	器具交換	L
70	2F	入口階段	階段灯	2	器具交換	L
71	2F	印刷室横	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
72	2F	印刷室横	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
73	2F	印刷室横	FL20形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-3
				786		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(15) 共通棟ABCDE

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	A棟1F	共通実験室	FLR40形蛍光灯	32	配線変更・ランプ交換	A-1
2	A棟1F	共通実験室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
3	A棟1F	共通実験準備室①	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
4	A棟1F	共通実験準備室②	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
5	A棟1F	精密機器室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
6	A棟1F	廊下	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
7	A棟1F	倉庫	FLR40形蛍光灯	6	配線変更・ランプ交換	A-1
8	A棟2F	総合政策学部・研究科 会議室	FLR40形蛍光灯	64	配線変更・ランプ交換	A-1
9	A棟2F	総合政策学部・研究科 会議室	ダウンライト	16	器具交換	D-5
10	A棟2F	総合政策学部・研究科 会議室	リニューアルプレート	16	-	-
11	A棟3F	ソフトウェア情報学部・研究科 会議	FLR40形蛍光灯	66	配線変更・ランプ交換	A-1
12	A棟3F	ソフトウェア情報学部・研究科 会議	ダウンライト	16	器具交換	D-5
13	A棟3F	ソフトウェア情報学部・研究科 会議	リニューアルプレート	16	-	-
14	B棟2F	システム実習室①	FLR40形蛍光灯	64	配線変更・ランプ交換	A-1
15	B棟2F	システム実習室①	ダウンライト	12	器具交換	D-5
16	B棟2F	システム実習室①	リニューアルプレート	12	-	-
17	B棟3F	システム実習室②	FLR40形蛍光灯	64	配線変更・ランプ交換	A-1
18	B棟3F	システム実習室②	ダウンライト	12	器具交換	D-5
19	B棟3F	システム実習室②	リニューアルプレート	12	-	-
20	B棟4F	協働学修室	FLR40形蛍光灯	64	配線変更・ランプ交換	A-1
21	C棟1F	共通基礎実験室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
22	C棟1F	共通基礎実験室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
23	C棟1F	共通基礎実験室	ダウンライト	4	器具交換	D-5
24	C棟1F	共通基礎実験室	リニューアルプレート	4	-	-
25	C棟1F	共通基礎実験準備室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
26	C棟2F	講義室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
27	C棟2F	講義室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
28	C棟2F	講義室	電球60W	8	ランプ交換	H-1
29	C棟3F	共同研究室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
30	D棟1F	介護実習室	FLR40形蛍光灯	28	配線変更・ランプ交換	A-1
31	D棟1F	介護実習準備室・リネン庫	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
32	D棟1F	入浴実習室	FL20形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-3
33	D棟1F	入浴実習室	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
34	D棟1F	男子更衣室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
35	D棟1F	男子更衣室 シャワー室	電球60W	1	ランプ交換	H-1
36	D棟1F	女子更衣室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
37	D棟1F	女子更衣室 シャワー室	電球60W	2	ランプ交換	H-1
38	D棟2F	地域ケア実習室A	電球60W	19	ランプ交換	H-2
39	D棟2F	地域ケア実習室A	ダウンライト	7	器具交換	D-4
40	D棟2F	地域ケア実習室A	リニューアルプレート	7	-	-
41	D棟2F	地域ケア実習室A	対象外	2	-	-
42	D棟2F	地域ケア実習室A	シーリングライト	1	器具交換	I
43	D棟2F	地域ケア実習室A	ポーチ灯	1	器具交換	F
44	D棟2F	地域ケア実習室A	FL10形蛍光灯	1	ランプ交換	A-5
45	D棟2F	地域ケア実習室B	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-3
46	D棟2F	地域ケア実習室B	FLR40形蛍光灯	24	配線変更・ランプ交換	A-1
47	D棟2F	地域ケア準備室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
48	D棟3F	資料室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
49	D棟3F	カウンセリング室①	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
50	D棟3F	カウンセリング準備室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
51	D棟3F	カウンセリング室②	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
52	D棟3F	面接準備室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
53	D棟3F	面接実習室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
54	D棟3F	ケースワーク準備室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
55	D棟3F	ケースワーク室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
56	D棟3F	廊下	ダウンライト	6	器具交換	D-4
57	D棟3F	廊下	リニューアルプレート	6	-	-
58	E棟2F	プレイルーム	FL20形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-3
59	E棟2F	プレイルーム	FLR40形蛍光灯	56	配線変更・ランプ交換	A-1
60	E棟2F	プレイルーム	スポットライト	3	器具交換	J
61	E棟2F	プレイルーム準備室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
62	E棟3F	レッスン室①	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
63	E棟3F	レッスン室②	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
64	E棟3F	音楽室	FLR40形蛍光灯	28	配線変更・ランプ交換	A-1
65	E棟3F	音楽室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
66	E棟3F	楽器室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
67	E棟3F	音楽準備室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
68	E棟3F	廊下	ダウンライト	6	器具交換	D-4
69	E棟3F	廊下	リニューアルプレート	6	-	-
70	E棟4F	ピアノ練習室①	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
71	E棟4F	ピアノ練習室②	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
72	E棟4F	ピアノ練習室③	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1

73	E棟4F	ピアノ練習室④	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
74	E棟4F	ピアノ練習室⑤	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
75	E棟4F	ピアノ練習室⑥	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
76	E棟4F	ピアノ練習室⑦	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
77	E棟4F	ピアノ練習室⑧	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
78	E棟4F	美術室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
79	E棟4F	美術室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
80	E棟4F	美術準備室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
81	E棟4F	廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
82	E棟4F	廊下	リニューアルプレート	8	-	-
				1,058		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(16) 廊下

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	北側1F廊下	消火ポンプ室	FLR40形蛍光灯	7	配線変更・ランプ交換	A-1
2	北側1F廊下	消火ポンプ室	非常用ベースライト	1	器具交換	K-2
3	北側1F廊下	消火ポンプ室	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-2
4	北側1F廊下	消音装置室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
5	北側1F廊下	消音装置室	非常用ベースライト	1	器具交換	K-2
6	北側1F廊下	消音装置室	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-2
7	北側1F廊下	倉庫6	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
8	北側1F廊下	清掃員控室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
9	北側1F廊下	通信機械室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
10	北側1F廊下	通信機械室	非常用ベースライト	2	器具交換	K-3
11	北側1F廊下	通信機械室	非常用ベースライト器具	2	器具交換	K-3
12	北側1F廊下	EAシャフト	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
13	北側1F廊下	EAシャフト	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
14	北側1F廊下	熱源機械室	非常用ベースライト	4	器具交換	K-2
15	北側1F廊下	熱源機械室	非常用ベースライト器具	4	器具交換	K-2
16	北側1F廊下	熱源機械室	FLR40形蛍光灯	62	配線変更・ランプ交換	A-1
17	北側1F廊下	熱源機械室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
18	北側1F廊下	OAチャンバー	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
19	北側1F廊下	発電機室	非常用ベースライト	5	器具交換	K-2
20	北側1F廊下	発電機室	非常用ベースライト器具	5	器具交換	K-2
21	北側1F廊下	発電機室	FLR40形蛍光灯	36	配線変更・ランプ交換	A-1
22	北側1F廊下	発電機盤室	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	A-1
23	北側1F廊下	発電機盤室	非常用ベースライト	1	器具交換	K-2
24	北側1F廊下	発電機盤室	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-2
25	北側1F廊下	電気室	FLR40形蛍光灯	40	配線変更・ランプ交換	A-1
26	北側1F廊下	電気室	非常用ベースライト	4	器具交換	K-2
27	北側1F廊下	電気室	非常用ベースライト器具	4	器具交換	K-2
28	北側1F廊下	ドエライエリア1	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
29	北側1F廊下	EAシャフト	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
30	北側1F廊下	女子更衣室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
31	北側1F廊下	受水槽室	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
32	北側1F廊下	受水槽室	非常用ベースライト	2	器具交換	K-2
33	北側1F廊下	受水槽室	非常用ベースライト器具	2	器具交換	K-2
34	北側1F廊下	受水槽室	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
35	北側1F廊下	ロッカー室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
36	北側1F廊下	ロッカー室	コンパクト蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	B-1
37	北側1F廊下	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
38	北側1F廊下	給湯室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
39	北側1F廊下	空調衛生機械室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
40	北側1F廊下	空調衛生機械室	非常用ベースライト	8	器具交換	K-2
41	北側1F廊下	空調衛生機械室	非常用ベースライト器具	8	器具交換	K-2
42	北側1F廊下	女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-5
43	北側1F廊下	女子トイレ	リニューアルプレート	2	-	-
44	北側1F廊下	女子トイレ	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
45	北側1F廊下	PS・SK	ダウンライト	1	器具交換	D-4
46	北側1F廊下	PS・SK	リニューアルプレート	1	-	-
47	北側1F廊下	男子トイレ	ダウンライト	3	器具交換	D-5
48	北側1F廊下	男子トイレ	リニューアルプレート	3	-	-
49	北側1F廊下	男子トイレ	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
50	北側1F廊下	倉庫4	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
51	北側1F廊下	倉庫3	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
52	北側1F廊下	倉庫2	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
53	北側1F廊下	倉庫1	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
54	北側1F廊下	荷捌スペース	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
55	北側1F廊下	荷捌スペース	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	A-1
56	北側1F廊下	オイルギア-ポンプ室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
57	北側1F廊下	ゴミ処理室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
58	北側1F廊下	ゴミ処理室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
59	北側1F廊下	ゴミ処理室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
60	北側1F廊下	廊下	FLR40形蛍光灯	33	配線変更・ランプ交換	A-1
61	北側1F廊下	廊下	非常用ベースライト	10	器具交換	K-2
62	北側1F廊下	廊下	非常用ベースライト器具	10	器具交換	K-2
63	西側廊下1F	総合政策学部棟前風除室	ダウンライト	8	器具交換	D-4
64	西側廊下1F	総合政策学部棟前風除室	リニューアルプレート	8	-	-
65	西側廊下1F	廊下	ダウンライト	22	器具交換	D-4
66	西側廊下1F	廊下	リニューアルプレート	22	-	-
67	西側廊下1F	廊下間接	FLR40形蛍光灯	22	配線変更・ランプ交換	A-1
68	西側廊下1F	総合政策学部棟横電気室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
69	西側廊下1F	共通棟A前EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
70	西側廊下1F	共通棟A前PS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3

71	西側廊下 1F	中央監視室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
72	西側廊下 1F	中央監視室	非常灯	4	器具交換	K-1
73	西側廊下 1F	中央監視室倉庫	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
74	西側廊下 1F	中央監視室倉庫	非常灯	1	器具交換	K-1
75	西側廊下 1F	男女シャワー室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
76	西側廊下 1F	男女シャワー室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
77	西側廊下 1F	男女シャワー室	ダウンライト	2	器具交換	D-5
78	西側廊下 1F	男女シャワー室	リニューアルプレート	2	-	-
79	西側廊下 1F	男女シャワー室	電球60W	8	ランプ交換	H-1
80	西側廊下 2F	廊下	ダウンライト	63	器具交換	D-4
81	西側廊下 2F	廊下	リニューアルプレート	63	-	-
82	西側廊下 2F	廊下間接	FLR40形蛍光灯	62	配線変更・ランプ交換	A-1
83	西側廊下 2F	ソフトウェア情報学部A棟	ダウンライト	8	器具交換	D-4
84	西側廊下 2F	ソフトウェア情報学部A棟	リニューアルプレート	8	-	-
85	西側廊下 2F	ソフトウェア情報学部A棟前風除	ダウンライト	8	器具交換	D-4
86	西側廊下 2F	ソフトウェア情報学部A棟前風除	リニューアルプレート	8	-	-
87	西側廊下 2F	ソフトウェア情報学部B棟前風除	ダウンライト	8	器具交換	D-4
88	西側廊下 2F	ソフトウェア情報学部B棟前風除	リニューアルプレート	8	-	-
89	西側廊下 2F	総合政策学部棟横DS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
90	西側廊下 2F	共通棟A前EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
91	西側廊下 2F	ソフトA横電気室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
92	西側廊下 2F	共通棟B前EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
93	西側廊下 2F	ソフトB横電気室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
94	西側廊下 3F	廊下	ダウンライト	84	器具交換	D-4
95	西側廊下 3F	廊下	リニューアルプレート	84	-	-
96	西側廊下 3F	廊下間接	FLR40形蛍光灯	62	配線変更・ランプ交換	A-1
97	西側廊下 3F	総合政策学部棟横AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
98	西側廊下 3F	共通棟A前EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
99	西側廊下 3F	ソフトA横DS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
100	西側廊下 3F	共通棟B前EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
101	西側廊下 3F	ソフトB横PS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
102	西側廊下 3F	ソフトA横サーバー室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
103	西側廊下 3F	ソフトB横サーバー室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
104	西側廊下 3F	総合政策横サーバー室	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	A-1
105	西側廊下 4F	廊下	ダウンライト	50	器具交換	D-4
106	西側廊下 4F	廊下	リニューアルプレート	50	-	-
107	西側廊下 4F	廊下間接	FLR40形蛍光灯	32	配線変更・ランプ交換	A-1
108	西側廊下 4F	ソフトA横AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
109	西側廊下 4F	共通棟B前EPS	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
110	西側廊下 4F	ソフトB横AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
111	西側廊下屋上	ソフトB横AC室	投光器	13	器具交換	G-6
112	西側廊下 1F	中央監視室～渡り廊下	ダウンライト	20	器具交換	D-4
113	西側廊下 1F	EAチャンバー	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
114	西側廊下階段	共通棟A前	ダウンライト	29	器具交換	D-4
115	西側廊下階段	共通棟A前	リニューアルプレート	29	-	-
116	西側廊下階段	共通棟A前	ダウンライト	10	器具交換	D-4
117	西側廊下階段	共通棟B前	ダウンライト	14	器具交換	D-4
118	西側廊下階段	共通棟B前	リニューアルプレート	14	-	-
119	西側廊下階段	共通棟B前	ポーチ灯	3	器具交換	F
120	西側廊下階段	共通棟B前EV機械室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
121	西側廊下階段	共通棟B前EV機械室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
122	西側廊下階段	共通棟B前EV機械室	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
123	西側廊下吹抜	共通棟B前EV機械室	ダウンライト	6	器具交換	D-2
124	西側廊下吹抜	共通棟B前EV機械室	リニューアルプレート	6	-	-
125	東側廊下 1F	南側共有部	ダウンライト	10	器具交換	D-2
126	東側廊下 1F	南側共有部	リニューアルプレート	10	-	-
127	東側廊下 1F	南側共有部階段	ダウンライト	11	器具交換	D-4
128	東側廊下 1F	南側共有部階段	リニューアルプレート	11	-	-
129	東側廊下 1F	(短期大学部棟) 正面入り口廊	ダウンライト	26	器具交換	D-4
130	東側廊下 1F	(短期大学部棟) 正面入り口廊	リニューアルプレート	26	-	-
131	東側廊下 1F	(短期大学部棟) 正面入り口廊	FLR40形蛍光灯	11	配線変更・ランプ交換	A-1
132	東側廊下 1F	(短期大学部棟) 風除室	ダウンライト	4	器具交換	D-4
133	東側廊下 1F	(短期大学部棟) 風除室	リニューアルプレート	4	-	-
134	東側廊下 2F	(短期大学部棟) 正面	ダウンライト	27	器具交換	D-4
135	東側廊下 2F	(短期大学部棟) 正面	リニューアルプレート	27	-	-
136	東側廊下 2F	(短期大学部棟) 正面	FLR40形蛍光灯	11	配線変更・ランプ交換	A-1
137	東側廊下 2F	(短期大学部棟) サーバー室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
138	東側廊下 3F	(短期大学部棟) 正面	ダウンライト	18	器具交換	D-4
139	東側廊下 3F	(短期大学部棟) 正面	リニューアルプレート	18	-	-
140	東側廊下 3F	(短期大学部棟) 正面	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
141	東側廊下 3F	(短期大学部棟) AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
142	東側廊下 1F	共通棟C前廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
143	東側廊下 1F	共通棟C前廊下	リニューアルプレート	8	-	-
144	東側廊下 1F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1

145	東側廊下 2F	共通棟C前廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
146	東側廊下 2F	共通棟C前廊下	リニューアルプレート	8	-	-
147	東側廊下 2F	共通棟C前廊下	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
148	東側廊下 2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
149	東側廊下 3F	共通棟C前廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
150	東側廊下 3F	共通棟C前廊下	リニューアルプレート	8	-	-
151	東側廊下 3F	共通棟C前廊下	FLR40形蛍光灯	5	配線変更・ランプ交換	A-1
152	東側廊下 3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
153	東側廊下 3F	階段 1～3 +R	ダウンライト	8	器具交換	D-4
154	東側廊下 3F	階段 1～3 +R	リニューアルプレート	8	-	-
155	東側廊下 3F	階段 1～3 +R	ダウンライト	9	器具交換	D-4
156	東側廊下 3F	階段 1～3 +R	ポーチ灯	1	器具交換	F
157	東側廊下 3F	EV室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
158	東側廊下 3F	屋上	投光器	6	器具交換	G-6
159	東側廊下 1F	(看護学部棟前) 廊下	ダウンライト	18	器具交換	D-4
160	東側廊下 1F	(看護学部棟前) 廊下	リニューアルプレート	18	-	-
161	東側廊下 1F	(看護学部棟前) 軒下	ダウンライト	5	器具交換	D-4
162	東側廊下 1F	吹き抜け	ダウンライト	2	器具交換	D-2
163	東側廊下 1F	吹き抜け	リニューアルプレート	2	-	-
164	東側廊下 1F	廊下	FLR40形蛍光灯	15	配線変更・ランプ交換	A-1
165	東側廊下 1F	電気室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
166	東側廊下 2F	(看護学部棟前) 廊下	ダウンライト	17	器具交換	D-4
167	東側廊下 2F	(看護学部棟前) 廊下	リニューアルプレート	17	-	-
168	東側廊下 2F	(看護学部棟前) 廊下	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
169	東側廊下 2F	(看護学部棟前) サーバー室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
170	東側廊下 3F	(看護学部棟前) サーバー室	ダウンライト	20	器具交換	D-4
171	東側廊下 3F	(看護学部棟前) サーバー室	リニューアルプレート	20	-	-
172	東側廊下 3F	(看護学部棟前) サーバー室	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
173	東側廊下 3F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
174	東側廊下 1F	共通棟D前廊下	ダウンライト	6	器具交換	D-4
175	東側廊下 1F	共通棟D前廊下	リニューアルプレート	6	-	-
176	東側廊下 1F	共通棟D前廊下	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
177	東側廊下 1F	EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
178	東側廊下 2F	共通棟D前廊下	ダウンライト	6	器具交換	D-4
179	東側廊下 2F	共通棟D前廊下	リニューアルプレート	6	-	-
180	東側廊下 2F	共通棟D前廊下	FLR40形蛍光灯	9	配線変更・ランプ交換	A-1
181	東側廊下 2F	EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
182	東側廊下 3F	共通棟D前廊下	ダウンライト	6	器具交換	D-4
183	東側廊下 3F	共通棟D前廊下	リニューアルプレート	6	-	-
184	東側廊下 3F	共通棟D前廊下	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
185	東側廊下 3F	EPS	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
186	東側廊下 4F	共通棟D前廊下	ダウンライト	6	器具交換	D-4
187	東側廊下 4F	共通棟D前廊下	リニューアルプレート	6	-	-
188	東側廊下 4F	共通棟D階段 1～R	ダウンライト	20	器具交換	D-4
189	東側廊下 4F	共通棟D階段 1～R	リニューアルプレート	20	-	-
190	東側廊下 4F	共通棟D階段 1～R	ダウンライト	11	器具交換	D-4
191	東側廊下 4F	EV室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
192	東側廊下 4F	屋上	投光器	4	器具交換	G-6
193	東側廊下 2F	社会福祉学部棟前廊下	ダウンライト	16	器具交換	D-4
194	東側廊下 2F	社会福祉学部棟前廊下	リニューアルプレート	16	-	-
195	東側廊下 2F	社会福祉学部棟前廊下	FLR40形蛍光灯	15	配線変更・ランプ交換	A-1
196	東側廊下 2F	社会福祉学部棟前廊下吹き抜け	ダウンライト	2	器具交換	D-2
197	東側廊下 2F	社会福祉学部棟前廊下吹き抜け	リニューアルプレート	2	-	-
198	東側廊下 2F	社会福祉学部棟前人力軒下	ダウンライト	5	器具交換	D-4
199	東側廊下 2F	電気室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
200	東側廊下 3F	社会福祉学部棟前廊下	ダウンライト	15	器具交換	D-4
201	東側廊下 3F	社会福祉学部棟前廊下	リニューアルプレート	15	-	-
202	東側廊下 3F	社会福祉学部棟前廊下	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
203	東側廊下 3F	サーバー室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
204	東側廊下 4F	社会福祉学部棟前廊下	ダウンライト	18	器具交換	D-4
205	東側廊下 4F	社会福祉学部棟前廊下	リニューアルプレート	18	-	-
206	東側廊下 4F	社会福祉学部棟前廊下	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
207	東側廊下 4F	AC室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
208	東側廊下 2F	共通棟E前廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
209	東側廊下 2F	共通棟E前廊下	リニューアルプレート	8	-	-
210	東側廊下 2F	共通棟E前廊下	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
211	東側廊下 2F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
212	東側廊下 3F	共通棟E前廊下	ダウンライト	8	器具交換	D-4
213	東側廊下 3F	共通棟E前廊下	リニューアルプレート	8	-	-
214	東側廊下 3F	共通棟E前廊下	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
215	東側廊下 3F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
216	東側廊下 4F	共通棟E前廊下	ダウンライト	5	器具交換	D-4
217	東側廊下 4F	共通棟E前廊下	リニューアルプレート	5	-	-
218	東側廊下 4F	共通棟E前廊下	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1

219	東側廊下 4F	EPS	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
220	東側廊下 4F	共通棟E前階段	ダウンライト	8	器具交換	D-4
221	東側廊下 4F	共通棟E前階段	リニューアルプレート	8	-	-
222	東側廊下 4F	共通棟E前階段	ダウンライト	6	器具交換	D-4
223	東側廊下 4F	共通棟E前階段	ポーチ灯	6	器具交換	F
224	東側廊下 4F	EV室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
225	東側廊下 2F	共通棟E～メディアセンタ渡り廊	ダウンライト	12	器具交換	D-4
226	東側廊下 3F	共通棟E～メディアセンタ渡り廊	ダウンライト	26	器具交換	D-4
227	東側廊下 3F	共通棟E～メディアセンタ渡り廊	リニューアルプレート	26	-	-
228	東側廊下 3F	共通棟D～共通棟A	ダウンライト	20	器具交換	D-4
229	東側廊下 3F	共通棟D～共通棟A	リニューアルプレート	20	-	-
230	東側廊下 3F	講義棟～短期大学部棟	ダウンライト	10	器具交換	D-4
231	東側廊下 4F	社会福祉棟～ソフトウェアA棟	ダウンライト	10	器具交換	D-4
232	東側廊下 4F	社会福祉棟～ソフトウェアA棟	リニューアルプレート	10	-	-
				2,420		

別紙

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(1 7) ラグビー場

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	-	ラグビー場	投光器	64	器具交換	G-2
				64		

別紙

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(18) テニスコート

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1	-	テニスコートA	投光器	32	器具交換	G-1
2	-	テニスコートB	投光器	32	器具交換	G-1
3	-	クラブハウス男トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
4	-	クラブハウス男トイレ	リニューアルプレート	1	-	-
5	-	クラブハウス男トイレ	ダウンライト	3	器具交換	D-4
6	-	クラブハウス男トイレ	FL15形蛍光灯	2	ランプ交換	A-4
7	-	クラブハウス男トイレ	電球60W	1	ランプ交換	H-1
8	-	クラブハウス女トイレ	ダウンライト	1	器具交換	D-4
9	-	クラブハウス女トイレ	リニューアルプレート	1	-	-
10	-	クラブハウス女トイレ	ダウンライト	3	器具交換	D-4
11	-	クラブハウス女トイレ	FL15形蛍光灯	2	ランプ交換	A-4
12	-	トイレ前	対象外	2	-	-
13	-	電気室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
14	-	倉庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
15	-	倉庫	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
16	-	倉庫2	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
				101		

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(1 9) エネルギーセンター

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1		廊下	FLR40形蛍光灯	32	配線変更・ランプ交換	A-1
2		廊下	非常用ベースライト	11	器具交換	K-3
3		廊下	非常用ベースライト器具	11	器具交換	K-3
4		荷捌スペース	FLR40形蛍光灯	16	配線変更・ランプ交換	A-1
5		荷捌スペース	FLR40形蛍光灯	10	配線変更・ランプ交換	A-1
6		倉庫(1)	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
7		オイルポンプ室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
8		ゴミ処理室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
9		ゴミ処理室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
10		ゴミ処理室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
11		男子トイレ	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
12		男子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
13		女子トイレ	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
14		女子トイレ	ダウンライト	2	器具交換	D-4
15		湯沸室	FL20形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-3
16		倉庫(2)	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
17		空調衛生機械室	FLR40形蛍光灯	20	配線変更・ランプ交換	A-1
18		空調衛生機械室	非常用ベースライト	1	器具交換	K-3
19		空調衛生機械室	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-3
20		共同講展開スペース	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
21		EAシャフト	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
22		ドライエリア	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
23		更衣室	コンパクト蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	B-1
24		ロッカー室	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
25		受水槽室	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
26		受水槽室	FLR40形蛍光灯	14	配線変更・ランプ交換	A-1
27		受水槽室	非常用ベースライト	2	器具交換	K-3
28		受水槽室	非常用ベースライト器具	2	器具交換	K-3
29		倉庫(3)	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
30		倉庫(4)	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
31		倉庫(5)	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
32		通信機械室	FLR40形蛍光灯	12	配線変更・ランプ交換	A-1
33		通信機械室	非常用ベースライト	2	器具交換	K-3
34		通信機械室	非常用ベースライト器具	2	器具交換	K-3
35		共同講展開スペース	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
36		消音装置室	FLR40形蛍光灯	4	配線変更・ランプ交換	A-1
37		消音装置室	非常用ベースライト	1	器具交換	K-3
38		消音装置室	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-3
39		消火ガスボンベ室	FLR40形蛍光灯	7	配線変更・ランプ交換	A-1
40		消火ガスボンベ室	非常用ベースライト	1	器具交換	K-3
41		消火ガスボンベ室	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-3
42		倉庫(6)	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
43		清掃員控室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
44		実験機器工作室	FLR40形蛍光灯	18	配線変更・ランプ交換	A-1
45		階段前廊下	ダウンライト	6	器具交換	D-4
46		EAシャフト	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
47		ドライエリア	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
48		電気室	FLR40形蛍光灯	32	配線変更・ランプ交換	A-1
49		電気室	非常用ベースライト	4	器具交換	K-3
50		電気室	非常用ベースライト器具	4	器具交換	K-3
51		常用発電機室	FLR40形蛍光灯	42	配線変更・ランプ交換	A-1
52		常用発電機室	非常用ベースライト	6	器具交換	K-3
53		常用発電機室	非常用ベースライト器具	6	器具交換	K-3
54		盤室	FLR40形蛍光灯	8	配線変更・ランプ交換	A-1
55		盤室	非常用ベースライト	2	器具交換	K-3
56		盤室	非常用ベースライト器具	2	器具交換	K-3
57		熱源機械室	FLR40形蛍光灯	70	配線変更・ランプ交換	A-1
58		熱源機械室	非常用ベースライト	4	器具交換	K-3
59		熱源機械室	非常用ベースライト器具	4	器具交換	K-3
60		熱源機械室	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
61		共同講展開スペース	FLR40形蛍光灯	8	器具交換	N
62		共同講展開スペース	FLR40形蛍光灯	8	器具交換	N
				467		

別紙

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(2 0) 浄化槽

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1		階段	FL20形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-3
2		ブロー室	防雨防湿直管器具	3	器具交換	N
3		ブロー室	FLR40形蛍光灯	3	器具交換	N
4		電気室	防雨防湿直管器具	2	器具交換	N
5		電気室	FLR40形蛍光灯	2	器具交換	N
6		前処理室	防雨防湿直管器具	6	器具交換	N
7		前処理室	FLR40形蛍光灯	6	器具交換	N
8		浄化槽内	防雨防湿直管器具	23	器具交換	N
9		浄化槽内	FLR40形蛍光灯	23	器具交換	N
10		浄化槽内	非常灯兼用器具	5	器具交換	K-3
11		浄化槽内	FLR40形蛍光灯	5	器具交換	K-3
				81		

別紙

滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業

(2 1) 弓道場

No	階数	部屋	既存照明種類	ランプ数量	交換方式	備考
1		入口前	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
2		入口前	非常用ベースライト器具	1	器具交換	K-3
3		玄関	非常用ベースライト	1	器具交換	K-3
4		場内	FLR40形蛍光灯	13	配線変更・ランプ交換	A-1
5		本座	FLR40形蛍光灯	3	配線変更・ランプ交換	A-1
6		倉庫	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
7		更衣室①	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
8		更衣室②	FLR40形蛍光灯	1	配線変更・ランプ交換	A-1
9		的の上	FLR40形蛍光灯	7	配線変更・ランプ交換	A-1
10		得点板	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
11		倉庫	FLR40形蛍光灯	2	配線変更・ランプ交換	A-1
12		倉庫	ダウンライト	2	器具交換	D-4
				35		