



(注記) ブレーカーは、JIS協約形1Pモジュールとする。  
漏電信号は、既設J1KC-1(1)の監視一括回路に接続とする。

新設盤 ※名称 J1KC-1(2) 実験盤

(露出自立型 上部ダクト付 CH3000)