

令和 3 年度
岩手県立大学熱源用自動制御機器
(中央監視装置) 更新工事

工 事 仕 様 書

令和 3 年 10 月

岩手県立大学 総務課管財契約グループ

仕 様 書

1. 適用範囲

本仕様書は「岩手県立大学熱源用自動制御機器（中央監視装置）更新工事」に適用する。

2. 工事名称

令和３年度岩手県立大学熱源用自動制御機器（中央監視装置）更新工事

3. 工事場所

岩手県滝沢市巣子１５２－５２

4. 工 期

令和４年３月１５日まで

5. 工事概要

熱源用自動制御機器（以下、本装置）は、熱源設備をエネルギーセンター棟１階中央監視室で集中監視、適切に運用するための設備であり、大学を運営する上で非常に重要な設備である。

本装置は、当大学設立後２３年を経過し、主要部品の多くが製造中止であることから継続的な安定稼働が困難と判断し、新システムへの更新を実施する。

6. 主要更新機器

- ・各種装置、盤内機器
- ・更新機器については、同等品可とする。

※詳細については、別添計画図を参照とする。

7. 工事内容

- ① 本装置の製作・納入
- ② 本装置切替
- ③ 本装置の試験調整